


LEGENDA ZNAČEK PO :

- · — · — · — · — · —
Hranice požárního úseku
Border of fire compartment
- N 1.01 – III.SPB
Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, III. stupeň požární bezpečnosti
Number of the fire compartment - III. fire safety degree
- EW 30DP3+C
Požární uzavěr omezující šíření tepla s 30 minutovou
požární odolností, konstrukce druhu DP3,
samozavírací zařízení
Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
- REI 45DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut,
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the fire wall (45 minutes)
- △ REI 45DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut
konstrukce druhu DP1
Fire resistance of the horizontal construction (45 minutes)
- △
Přenosný hasicí přístroj práškový
Powder extinguisher
- △
Přenosný hasicí přístroj sněhový
Carbon dioxide extinguisher

POZNÁMKA: Původní výkres D.1.3.1 (půdorys 1.PP) z 11/2019 byl na základě požadavků GP v 12/2020 rozdělen na dvě části "D.1.3.1a" a "D.1.3.1b". Vlastní řešení požární bezpečnosti zůstává i nadále beze změn.

Zodpovědný pr.	Ing. Jan Pavelek		BF PRO CZ, s.r.o. Borovského 830/22 734 01 Karviná Tel: 602 533 174 E-mail: bfpro@bfpro.cz Web: www.bfpro.cz	
Vypracoval	Ing. Jakub Volný			
Kontroloval	Ing. Jan Pavelek			
Generální pr.	BKN spol. s r.o.			
Investor	Město Česká Kamenice			
Místo stavby	parcely č. st. 664, st. 1300, k. ú. Česká Kamenice (621285)		Formát	297x580
Stavba	Opatření ke zvýšení účinnosti užití energie ZŠ a gymnázium T. G. Masaryka Česká Kamenice		Datum	11/2019
			Druh dok.	DSP
Část PD	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Arch. číslo	19160
Název	Výřez půdorysu 1.PP (objekt SO 02 – Komenského 360)		Měřítko	Číslo výkresu
			schéma	D.1.3.1b