

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 9

Vážení,

k žádosti o vysvětlení, doplnění či změnu zadávací dokumentace uvádíme:

Dobrý den, prosím o upřesnění DI ke z části.

Dotaz k odpovědi č. 3 – v odpovědi je uvedeno, že u nezatepované části se nebudou okna a římsy oplechovávat a nové oplechování bude pouze u nově zateplené části budovy. Tzn. že ve 2. části VŘ by měly být použity pouze přechodové plechy a žádné parapety. Ve VV je však stále uvedeno oplechování. S tím souvisí i lešení, které v případě, že se nebudou dávat parapety, nebude třeba. Bude vydán nový VV?

odpověď' 3. Ve VV je uvedeno oplechování parapetů.

Při prohlídce objektu bylo řečeno, že se budou oplechovávat i římsy. Je tedy ve VV uvažováno s kompletním oplechováním parapetů vč. zalomených říms?(Doporučujeme udělat veškeré klempířské práce najednou v rámci oplechování atik, okapových žlabů a svodů.)

V PD a VV uvedeno oplechování parapetů u zatepované části objektu (dvorní fasády). U nezatepovaných stěn zůstává původní fasáda (bez oplechování).

Nové římsy a plastické fasádní prvky jsou nově navrženy opět pouze u zatepované části fasády. V PD navrženy (viz. výpis ostatních výrobků) systémové prvky z EPS polystyrenu s povrchovou úpravou omítkou, bez oplechování.

Výkaz výměr pro obě části byl upraven tak, že:

- výkaz výměr pro část 1 obsahuje oplechování oken v rozsahu zatepované části budovy,
- výkaz výměr pro část 2 neobsahuje oplechování oken ani lešení, které tím pádem nebude potřeba, výměna oken a související práce proběhnou zvnitřku budovy.

Změny byly v obou výkazech označeny barevně.

Vzhledem k rozsahu vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace dále prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek o pět pracovních dní, tj. do 10:00 dne 8. 3. 2021. Dále byla v návaznosti na úpravy výkazů výměr upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která je zároveň stanovena jako cena maximální.

Jan Papajanovský
starosta města