



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/15076/2020  
Spisová zn.: MDC/12289/2020  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kopecký Tomáš  
Telefon: 412591472  
Fax: 412591473  
E-mail: tomas.kopecky@mmdecin.cz

Děčín 04.02.2020

Město Česká Kamenice, IČ: 00261220  
Náměstí Míru č.p. 219  
407 21 Česká Kamenice

které zastupuje  
BKN, spol. s r.o., IČ: 15028909  
Vladislavova č.p. 29  
566 01 Vysoké Mýto

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti investora Města Česká Kamenice, IČ: 00261220, sídlem Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, které zastupuje v řízení společnost BKN, spol. s r.o., IČ: 15028909, sídlem Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, podané dne 29.01.2020 po prostudování předložených podkladů a zjištěných skutečností, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), vydává

investorovi: Město Česká Kamenice  
IČ: 00261220  
sídlím: Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

jako provozovateli dvou stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu, které budou umístěny v budově základní školy a gymnázia, postavené na st.p.č. 664, v k.ú. Česká Kamenice,

zdroj znečišťování ovzduší:

2x plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus KB372 – 150 o celkovém tepelném příkonu 285,8 kW, normativní stupeň využití dle výrobce 109,5 %, spalovaným médiem bude zemní plyn, kotle budou nově umístěny v kotelně v I.P.P. a budou sloužit pro vytápění budovy školy a k přípravě TUV, odvod spalin každého kondenzačního kotle bude zaústěn plastovým potrubím DN125 do stávajících komínových vložek DN125, svislá část odvodu spalin bude podepřena patním kolenem, pro napojení do stávajících průduchů a komínových vložek bude proveden montážní otvor, který bude po kompletaci kouřovodu následně zazděn, vyústění komínových vložek DN125 bude nad střechou opatřeno hlavicí pro svislá vyústění,

v souladu s § 149 správního řádu

### závazné souhlasné stanovisko

dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona k provedení stavby obsahující stacionární spalovací zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a to „2x plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus KB372 – 150 (285,8 kW)“, v souvislosti s akcí „ZPRACOVÁNÍ PD A ENERGETICKÉHO

POSOUZENÍ V SOULADU S POŽADAVKY 121. VÝZVY OPŽP NA BUDOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL, ZŠ PALACKÉHO A ZŠ KOMENSKÉHO V ČESKÉ KAMENICI“. Zdroje znečišťování ovzduší budou nově umístěny v budově základní školy a gymnázia, postavené na st.p.č. 664, v k.ú. Česká Kamenice.

## Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.01.2020 žádost investora Města Česká Kamenice, IČ: 00261220, sídlem Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, podanou prostřednictvím zástupce na základě doložené plné moci a to společností BKN, spol. s r.o., IČ: 15028909, sídlem Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby v souvislosti s akcí „ZPRACOVÁNÍ PD A ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ V SOULADU S POŽADAVKY 121. VÝZVY OPŽP NA BUDOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL, ZŠ PALACKÉHO A ZŠ KOMENSKÉHO V ČESKÉ KAMENICI“. Jedná se o umístění dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logano plus KB372 – 150 (285,8 kW). Zdroje znečišťování ovzduší budou nově umístěny v budově základní školy a gymnázia, postavené na st.p.č. 664, v k.ú. Česká Kamenice.

Z předložené žádosti vyplývá, že nově budou umístěny dva stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší a plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB372 – 150 o celkovém tepelném příkonu 285,8 kW, normativní stupeň využití dle výrobce 109,5 %, spalovaným médiem bude zemní plyn. Kotle budou nově umístěny v kotelně v I.P.P. a budou sloužit pro vytápění budovy školy a k přípravě TUV. Odvod spalin každého kondenzačního kotle bude zaústěn plastovým potrubím DN125 do stávajících komínových vložek DN125. Svislá část odvodu spalin bude podepřena patním kolenem, pro napojení do stávajících průduchů a komínových vložek bude proveden montážní otvor, který bude po kompletaci kouřovodu následně zazděn. Vyústění komínových vložek DN125 bude nad střechou opatřeno hlavicí pro svislá vyústění.

Dle § 4 odst. 7 zákona se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace akce „ZPRACOVÁNÍ PD A ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ V SOULADU S POŽADAVKY 121. VÝZVY OPŽP NA BUDOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL, ZŠ PALACKÉHO A ZŠ KOMENSKÉHO V ČESKÉ KAMENICI“, kterou vypracoval pan Harvan, č. zakázky: 5796/19, datum: 09/2019.

Žádost obsahovala Energetický posudek o posouzení proveditelnosti projektu dle § 9a, odst. 2, písmeno a) zákona 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, který vypracoval pan ing. Ctibor Hůlka – energetický specialista, číslo oprávnění 0269, datum zpracování: 10.01.2020. Předložený Energetický posudek uvádí, že pro investora je z posuzovaných alternativních variant ekonomicky nejvýhodnější instalace dvou plynových kotlů, proto ji doporučuje k realizaci. Rozhodující faktorem je absence soustavy zásobování tepelnou energií, která ve městě Česká Kamenice chybí. Navrhovaná plynová kotelná byla posuzována proti umístění soustavy tepelných čerpadel, které posudek vyhodnotil pro investora jako ekonomicky méně výhodné.

Z podkladů a zjištěných skutečností vyplynulo, že nové zdroje znečišťování ovzduší výrazně neovlivní hodnoty imisních koncentrací v dané lokalitě, a že umístěním těchto zdrojů nedojde k překročení platných imisních limitů. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto stanoviska uvedeno.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

### **Poučení účastníků**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**Ing. Zdeněk Hanuš**

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

### **Doručí se**

Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice - *prostřednictvím zástupce*

BKN, spol. s r.o., Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto – *datová schránka ID: wfdztwy*

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad - *prostřednictvím zástupce investora*

Magistrát města Děčín, odbor životní