



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Prodloužení kanalizačního řadu a napojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice**“, přijal zadavatel dne 11. 10. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Bod 1) Úplné změny žádosti o vysvětlení

- a) Ve vodorovných přesunech není odvoz výkopku na mezidepo. To je počítáno s ukládáním veškerého výkopku na komunikaci?

Bod 1) Odpověď

- a) Stavba bude realizována podél silnice II/263, tudíž zadavatel počítá s pokládáním trubního vedení po zapažených částech/úsecích. Lze si tedy výkopek uložit např.: do zeleného pásu budoucího kanalizačního řadu.

Bod 2) Úplné změny žádosti o vysvětlení

- a) V rozpočtu je pouze 116,7 tun štěrku počítaného do zásypu. To je počítáno s vrácením výkopku zpět do výkopku?

Bod 2) Odpověď

- b) Ano, počítáme s částečným vrácením výkopku zpět do zásypu, jelikož valná část kanalizačního řadu bude umístěna v nepojízdné části tzv. zeleného pásu podél silnice. V místě zásahu do komunikace je počítáno s doplněním podkladních vrstev. V projektové dokumentaci naleznete soubor „Vzorové uložení potrubí“, kde je znázorněno jednotlivé uložení.

Bod 3) Úplné změny žádosti o vysvětlení

- a) Z hlediska BOZP by měl být výkop v komunikaci zabezpečen oplocením. V rozpočtu je pouze zabezpečení výstražnou páskou.

Bod 3) Odpověď

- b) V rozpočtu jsme nikde nedohledali zmínku o zabezpečení výkopu výstražnou páskou. Každopádně máte pravdu, že výkop je potřeba zajistit z hlediska BOZP oplocením, ovšem k tomu slouží např.: položka „Zařízení staveniště“, do které si uchazeči musí započítat potřebné náklady pro realizaci výše uvedeného.

Bod 4) Úplné změny žádosti o vysvětlení

- a) Je předjednané výkopové povolení v zimním období v komunikaci SÚS? Realizace je plánovaná na období 12/2021 – 04/2022.

Bod 4) Odpověď

- b) Ano, výkopové povolení je se SÚS předjednáno, kde je zapotřebí dodržet minimální šíři 4 metrů pro průjezd pluhu.

V České Kamenici dne 13. 10. 2021

Jan Papajanovský
starosta města