



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Prodloužení kanalizačního řadu a napojení RD od ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice**“, přijal zadavatel dne 14. 10. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Bod 1) Úplné změny žádosti o vysvětlení

a) Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD:

Žádáme zadavatele o upřesnění pevnostní třídy kameninového potrubí.

Ve výkazu výměr je uvedena u trub délky 2,5 m pevnostní třída 240 a u zkrácených trub dl. 60(75) cm pevnostní třída 160.

Bod 1) Odpověď

a) Děkujeme za upozornění. Pevnostní třída u zkrácených trub dl. 60(75) cm byla nastavena na 240 (položka pořadové číslo 34) ve výkazu výměr.

V České Kamenici dne 15. 10. 2021

Jan Papajanovský

starosta města