


Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Objednatel / investor		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Náměstí Míru č.p.219, 407 21 Česká Kamenice			
Číslo objektu		SO 403		Název objektu	
				NAPOJENÍ VODNÍHO PRVKU	
Navrhl / vypracoval		Zodpovědný projektant			
VÁCLAV MARTÍNEK		ING. JIŘÍ STANĚK		adresa: Barvířská 12, 460 01 Liberec 3 web: www.elproinvest.cz	
Katastrální území		ČESKÁ KAMENICE [621285]		Formát	6xA4
Objednatel		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE		Datum	10/2020
Akce		REKONSTRUKCE ULICE NERUDOVA A VRCHLICKÉHO, ČESKÁ KAMENICE		Čís.zakázky	19036
Příloha		SITUACE - SO 403		Stupeň	Paré
				Měřítko	
				Příloha	