

LEGENDA:

- stávající vedení VO
- - - stávající vedení VO - rušené
- kabelové vedení VO - CYKY-J 4x10 mm² v chráničce DN 50mm
- svítidla S1 a S2 napojena kabelem CYKY-J 3x2,5 mm² v chráničce DN 50
- svítidla Z1 až Z4 napojena kabelem CYKY-J 3x2,5 mm² v chráničce ve fasádě objektů



osv. bod č. 01 - 03
1x LED svítidlo např. YOA MIDI 5103 asym, 26W - 2700 K
osazeno na ocelovém kuželovém stožáru výšky 5,5m
vč. výzbroje a výložníku 0,1m



osv. bod č. 04
1x LED svítidlo např. YOA MIDI 5102 asym, 16W - 2700 K
osazeno na ocelovém kuželovém stožáru výšky 5m
vč. výzbroje a výložníku 0,1m



osv. bod č. 05 - 06
1x LED svítidlo např. YOA MIDI 5112 asym, 16W - 2700 K
osazeno na ocelovém kuželovém stožáru výšky 5m
vč. výzbroje a výložníku 0,1m



osv. bod č. 07
1x LED svítidlo stávající
osazeno na ocelovém stožáru UZN 9-133/108/89Z výšky 9m
vč. výzbroje a výložníku UZD 1-1500/Z



osv. bod č. 08
1x LED svítidlo např. SYV PARK
osazeno na ocelovém stožáru výšky 5,5m
návaznost na stáv. osvětlení v okolí kaple



osv. bod č. S1-S2
1x LED svítidlo např. Citrine MIDI 1m 9W - 3000 K



osv. bod č. Z1-Z4
1x LED svítidlo např. YOA MIDI 5112 sym, 26W - 2700 K
osazeno na lanovém nosném systému
vč. výzbroje





stáv. osv. bod - rušený

Zemní drát FeZn prům. 10 mm bude uložen v celé trase nových rozvodů VO.

TECH. ÚDAJE:

Napájecí soustava : 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C
1 PEN, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3:
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

Objednatel / investor		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE			
		Náměstí Míru č.p.219, 407 21 Česká Kamenice			
Číslo objektu		Název objektu			
SO 401		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. NERUDOVA			
Navrhl / vypracoval		Zodpovědný projektant		 adresa: Barviřská 12, 460 01 Liberec 3 web: www.elproinvest.cz	
VÁCLAV MARTÍNEK		ING. JIŘÍ STANĚK			
Katastrální území		ČESKÁ KAMENICE [621285]		Formát	3xA4
Objednatel		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE		Datum	10/2020
Akce		REKONSTRUKCE ULICE NERUDOVA A VRCHLICKÉHO, ČESKÁ KAMENICE		Čís.zakázky	19036
Příloha		SCHÉMA VO - SO 401		Stupeň	DUSP/PDPS Paré
				Měřítko	
				Příloha	
					D.1.3.5