



Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Objednatel / investor		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Náměstí Míru č.p.219, 407 21 Česká Kamenice			
Číslo objektu		Název objektu			
SO 401		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. NERUDOVA			
Navrhl / vypracoval VÁCLAV MARTÍNEK		Zodpovědný projektant ING. JIŘÍ STANĚK		 adresa: Barvířská 12, 460 01 Liberec 3 web: www.elproinvest.cz	
Katastrální území	ČESKÁ KAMENICE [621285]	Formát	2xA4		
Objednatel	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE	Datum	10/2020		
Akce	REKONSTRUKCE ULICE NERUDOVA A VRCHLICKÉHO, ČESKÁ KAMENICE		Čís.zakázky	19036	
Příloha	VZOROVÉ ŘEZY - SO 401		Stupeň DUSP/PDPS		Paré
			Měřítko 1:20		
			Příloha D.1.3.6		