Výkres vytvořil program pp__vod

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	Česká Kamenice
PARCELNÍ ČÍSLA	1666/15 · 1666/57 · 1666/56 · 1666/25
DRUH POVRCHU	tráva – areál VDJ · tráva · vozovka–účelová komunikace · vozovka–asfalt
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ	4.34 · 8.33 · 9.29 · 4.96 · 23.70 · 0.8278.14 · 14.32 · 0.230
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	ZÚ · LB01 · LB02 · DP · LB03 · LB04 DP · DP · LB05 Š KÚ

MĚŘÍTKO 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

SO 301
VODOVOD
ŘAD "V1-1"



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 348.92, 348.92, 347.82, 347.44, 347.44, 347.44, 347.44, 347.52, 347.43, 347.43, 347.49, 347.52, 347.53, 347.54, 347.57, 347.55, 347.53, 347.52, 347.50, 346.95, 346.95, 346.96, 347.05, 347.18, 347.24, 347.25, 347.59, 347.61, 347.65, 347.67, 347.67, 347.68, 347.69

HLOUBKA VÝKOPU: 2.94, 2.94, 1.84, 1.45, 1.45, 1.45, 1.46, 1.55, 1.46, 1.46, 1.56, 1.66, 1.69, 1.71, 1.74, 1.73, 1.72, 1.74, 1.96, 1.43, 1.44, 1.45, 1.56, 1.72, 1.79, 1.80, 2.16, 2.18, 2.22, 2.25, 2.25, 2.26, 2.27

KÓTA DNA POTRUBÍ: 346.13, 346.13, 346.13, 346.14, 346.14, 346.14, 346.13, 346.12, 346.12, 346.12, 346.08, 346.01, 345.99, 345.98, 345.98, 345.97, 345.96, 345.93, 345.69, 345.67, 345.66, 345.66, 345.64, 345.61, 345.60, 345.60, 345.58, 345.58, 345.58, 345.57, 345.57, 345.57, 345.57

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 348.92, 348.92, 347.82, 347.44, 347.44, 347.44, 347.44, 347.52, 347.43, 347.43, 347.49, 347.52, 347.53, 347.54, 347.57, 347.55, 347.53, 347.52, 347.50, 347.46, 347.45, 347.45, 347.53, 347.79, 347.75, 347.74, 347.67, 347.67, 347.66, 347.64, 347.64, 347.64, 347.64

SROVNÁVACÍ ROVINA 336

STANIČENÍ [km/m]: 0.0, 2.09, 3.62, 4.34, 4.40, 5.02, 6.49, 7.28, 12.67, 21.96, 25.50, 26.08, 26.92, 27.59, 28.26, 30.68, 48.31, 49.95, 50.62, 51.49, 60.87, 73.94, 79.63, 80.43, 89.08, 89.64, 90.74, 93.19, 93.95, 94.15, 94.45

D[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	D90–PEHD DN/OD90x8,2 PN16 SDR11 RC–94.45
SKLON[?]-DÉLKA[m]	2.07–4.34 · 7.09–22.58 · 13.37–23.70 · 2.01–43.83
ULOŽENÍ	pískové lože

OCHRANNÁ PÁSMA IS

KANALIZACE A VODOVOD do DN500: 1,5m (na obě strany)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL, STL: 1,0m; VTL: 4,00m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ : 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DOK: 2,5m

ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ:
do 110 kV včetně: 1,0m
nad 110 kV: 3,0m

ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ:
nad 1 kV do 35 kV včetně 7m
nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
nad 400 kV 30 m

POZNÁMKY

VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE TŘEBA ZAJISTIT VYTYČENÍJEJICH PŘESNÉ POLOHY U PŘÍSLUŠNÉHO SPÁVCE SÍTĚ.
U KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S TĚMITO ZAŘÍZENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 73 60 05 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

INVESTOR
Město Česká Kamenice
nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

NÁZEV AKCE
ČESKÁ KAMENICE
TECHNICKO-INŽENÝRSKÁ OBSLUŽNOST OBYTNÉ ZÓNY "SKALKA"

NÁZEV SO
SO 301 VODOVOD

PRINKOM spol. s r.o.
Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
kancelář: Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7
IČO: 04594932 e-mail: info@prinkom.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	OBJEDNATEL	ČESKÁ KAMENICE
ING. ROMAN VESELÝ	ING. TOMÁ RYS	ING. TOMÁ RYS	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2015-043
			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:250/100

PŘÍLOHA	Č. PŘÍLOHY	PARÉ
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ ŘAD "V1-1"	**D.2.3.2.**	