



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**“, přijal zadavatel dne 16. 09. 2022 jednu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Žádost ze dne 16. 09. 2022 – znění žádosti

1. Ako duté profily zábradlia sú uvedené MSH valcované za tepla, je to konkrétny výrobok firmy Vallourec Mannesmann a v budúcnosti nebudú ani dostupné. Lze nahradit' bežným profilom tvarovaným za studena?
2. PKO pre chodníky bude len zinok?
3. Ako PKO je pre lávky navrhnutý zinok+PUR náter, prostredie C4, je možné ho nahradit' adekvátnym náterovým systémom ktorý má podobné, porovnateľné vlastnosti?
4. Pororošty pre chodníky a pre lávky budú s protiskluzem S3, znamená to že budú mať vrúbkovanú pásku iba v jednom smere?

Odpoveď na žádosti ze dne 16. 09. 2022

1. Ano, za předpokladu dodržení průřezu a požadovaných vlastností.
2. Ano.
3. Ano.
4. Je doporučen konkrétní profil, nejde jen o protiskluz, ale i zajištění bezbariérovosti, tzn. malá oka. Tyto požadavky musejí být splněny. Protiskluz nutno zajistit především v podélném směru, kde je lávka i chodník ve sklonu.

V České Kamenici dne 20. 09. 2022

Mgr. Jan Papajanovský

starosta města