



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et. , Česká Kamenice**“, přijal zadavatel dne 27. 09. 2022 jednu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Žádost ze dne 27. 09. 2022 – znění žádosti

1. Po prostudování PD a zadávací dokumentace jsme nenalezli projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení. Bez této dokumentace nejsme schopni správně ocenit výkaz výměr pro veřejné osvětlení. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci, zejména výpočet osvětlení?

Odpověď na žádosti ze dne 27. 09. 2022

1. Takováto projektová dokumentace zpracovaná není. K tomuto projektu není nutná. Typ svítidla je referenční. V projektu se počítá s výměnou stávajících svítidel na stožárech NN za ta požadovaná a doplňují se rovněž na stávající stožáry, kde dosud svítidla chyběla. Pokud chce dodavatel nahradit projektem určená svítidla za jiný typ, musí si výpočet udělat sám.

Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena do 7. 10. 2022.

V České Kamenici dne 30. 09. 2022

Jan Papajanovský

starosta města