

město ČESKÁ KAMENICE

místní část obec LÍSKA

IO 03 – VODOVODNÍ ŘAD A

- potrubí vodovodu řad A plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 270 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 2 ks
- podzemní plinoprátkový hydrant DN 80 mm, PN16, 1 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 19 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 270 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 4 ks

IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B

- potrubí vodovodu řad B plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 268 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- podzemní plinoprátkový hydrant DN 80 mm, PN16, 1 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 19 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 268 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 0 ks

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA

ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

IO 04 – VODOVODNÍ ŘAD A1

- potrubí vodovodu řad A1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 145 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu A, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 145 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 7 ks

IO 05 – VODOVODNÍ ŘAD A1a

- potrubí vodovodu řad A1a plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 98 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu A1, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 98 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 3 ks

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 58 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 3 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 58 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 1 ks

IO 04 – VODOVODNÍ ŘAD A1, PEHD 63 mm – 145 m

situace č. 3

IO 05 – VODOVODNÍ ŘAD A1a, PEHD 63 mm – 98 m

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L, PEHD 90 mm – 58 m

IO 03 – VODOVODNÍ ŘAD A, PEHD 90 mm – 270 m

IO 06 – VODOVODNÍ ŘAD A2

- potrubí vodovodu řad A2 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 110 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 2 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 2 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu A, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 50/50 na řadu A2, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 110 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 4 ks

PS 02 – TECHNOLOGIE ATS



- technologie tlakové stanice se dvěmi čerpadly, 2 komplety (podle nabídky výrobce ATS je jako příloha k DPS)
- provozní a funkční zkoušky tlakové stanice, 2 komplety

PS 01 – NN PŘÍPOJKA pro ATS

- NN kabelová přípojka do ATS z pilíře PPS+ER+MaR. 2 komplety
- NN elektropřípojka a pilíř PPS+ER = stavba ČEZ Distribuce a.s.

SO 01 – OSAZENÍ ATS

- osazení ATS s akumulací na základovou desku, 2 ks
- obetonování nádrží ATS betonem C20/25, 1 komplet
- kamenná čedižová opěrná stěna a schody, 1 komplet
- havarijní přepad do Liseckého potoka, 1 komplet
- kamenná čedižová dlažba 100x100 mm, 170 m²
- zděná nástavba nad akumulací se zastřešením, 1 ks



kladečský plán vodovodu č. 3

VYPRACOVAN				VODOHOSPODÁŘSKÉ	
ING. JOSEF FOLBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY				PROJEKTY NOVÝ BOR	
NOVÝ BOR, ŽIDKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 12073709				FORMÁT A0	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219				DATUM VI. 2022	
MĚSTO STAVBY ČESKÁ KAMENICE				VÝK. DPS	
DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA				MĚŘÍTKO	
ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA				Č. ZAKÁZKY 2021/16	
KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU č. 3				ČÍSLO VÝKRESU	
				ČÍSLO KOPIE	
				D.41	