

město ČESKÁ KAMENICE
místní část obec LÍSKA

LEGENDA pro VODOVODY :

- PEHD 90 x 5,4 mm – NOVÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU PE 100RC, SDR 17 ULOŽENÉ DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU
(MATERIÁL PLASTOVÉHO POTRUBÍ PE 100RC, SDR 17, certifikát PAS 1075 – typ 2)
- PEHD 63 x 5,8 mm – NOVÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU PE 100RC, SDR 11 ULOŽENÉ DO OTEVŘENÉHO VÝKOPU
(MATERIÁL PLASTOVÉHO POTRUBÍ PE 100RC, SDR 11, certifikát PAS 1075 – typ 2)
- S080 – NOVÉ TRASOVÉ SOUPĚ V MÍSTĚ ODOBOČENÍ ŘÁDU L1 NA TRASE VODOVODU L z POTRUBÍ PEHD 90 mm, DN 80 mm, PN 10 a SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
PROPUSŤEK – PODRUŽNÉ POVRCHOVÉ PŘÍTOKY DO LÍSECKÉHO POTOKA JSOU POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ VEDENY V PROPUSŤKU ZDĚNÉM z LOMOVÉHO KAMENE
- S050 – ŠOUPĚ VODÁRENSKÉ PŘÍRUBOVÉ DN 80 mm, PN 10, SE ZEMNÍ SOUPRAVOU TELESKOPICKOU a LITINOVÝM POKLOPEM SOUPÁTKOVÝM NA ODOBOČENÍ ŘÁDU L1
CH 200 – KŘÍŽENÍ VODOVODU s LÍSECKÝM POTOKEM a JEHO PŘÍTOKY BUDE V OCELOVÉ IZOLOVANÉ CHRÁNICI DN 200 mm s OBJÍMKAMI a TĚSNIČNÍMI MANŽETAMI
T 80/50 – LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ ODOBČKA KOLMÁ VYSAZENÁ V MÍSTĚ NAPIJENÍ ŘÁDU L1 NA ŘÁD L ve STANICI DN 0,3565 km s PŘÍRUBOVOU BANDAŽÍ VŠECH PŘÍRUB
TS – na 5-H MÍSTĚCH V OBCI LÍSKA JSOU OSAZENY NA TRASE VYSOKÉHO NAPĚTÍ OCELOVÉ STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE V PROVOZOVÁNÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
LÍSECKÝ POKOT – OBC LÍSKA JE SITUOVÁNA V ÚDOLNICI LÍSECKÉHO POTOKA REGULOVANÉHO ZDĚNÝM OPEVNĚNÍM, KDE VEDLE VEDE KOMUNIKACE a NOVÝ VODOVOD
VB3,4,5,6 – VRCHOLOVÉ BODY TRASY VODOVODU = ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ ZHOTOVĚNÁ ELEKTROVAROVKOU PE NEBO OHYBEM POTRUBÍ o poloměru min. 1 metr
PH80 – PODZEMNÍ HYDRANT PLNOPRŮTOKOVÝ s ODVODNĚNÍM DN 80 mm, PN 10 s LITINOVÝM POKLOPEM HYDRANTOVÝM, PROVOZNÍ JAKO VZDUŠNÍK NEBO KALNÍK
SG – TYPOVÁ OCELOVÁ SIGNALIZAČNÍ TYČ s BETONOVOU PATKOU z BETONU S16/20 BARVY MODROBÍLÉ s PRUHY a VÝŠKY 2 metry na OBOD BŘEZÍCH POTOKA
- v MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ a podle PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE a.s. a ČETN a.s. a SVK a.s. TEPUCE
- STAVENÍŠTĚ a PŘÍPOJKY BYLY IDENTIFIKOVANY podle DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SPRÁVCU IS a PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY PRACOVNÍKY SVK TEPUCE a.s.
- STAVBA DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA pro CELOU LOKALITU HORNÍ ČÁSTI OBC LÍSKA je STANOVĚNA v KILOMETRECH a KÓTOVÁNA v METRECH
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA VŠEMI SPRÁVCU IS v SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH JAKO DOKLADOVÁ ČÁST STAVBY
- ŘEŠENÍ BYLO KONZULTOVÁNO a ODSOUHLASENO PRACOVNÍKY INVESTORA MĚSTO ČESKÁ KAMENICE a PRACOVNÍKY BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE SVK a.s. TEPUCE
- POTRUBÍ DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA V CELÉ DÉLCE BUDE PODROBĚNO TLAKOVÉ ZKOUŠCE VODOU dle ČSN EN 805 a ČSN 755911 a DOLOŽENO KLADNÝM PROTOKOLEM
- POTRUBÍ DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA pro LOKALITU HORNÍ ČÁSTI OBC BUDE OPAKOVANĚ PROPLÁCHNUTO a DEZINFIKOVÁNO ROZTOKEM CHLORNANU SODNÉHO

situace č. 2

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
na STAVENÍŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 269 m
(materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 3 ks
- podzemní plnopřtokový hydrant DN 80 mm, PN10, 2 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 13,5 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 269 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 6 ks

IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 90 m
(materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu L, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 90 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 0 ks

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA
ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

VODOHOSPODÁŘSKÉ			
PROJEKTY NOVÝ BOR			
VYPRACOVAL	ING. JOSEF FOLBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 12073709	FORMÁT	A0
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	DATA	VI, 2022
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	ÚČEL	DPS
DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA		MĚŘÍTKO	1 : 250
SITUACE VODOVODU č. 2		Z. ZAKÁZKY	2021/16
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
			C.9