


**Legenda:**

- RM 10, RM 20** - rozváděče ATS, dodávka ATS
- SL 11, SL 21** - sondy elektroodvého zařízení P 11, P 21
- BQ 14, BQ 24** - čidla indukčních průtokoměrů, součást dodávky ATS,
- HOP** - ekvipotenciální přípojnice

**Provední instalace:**

Celoplastovými kabely CYKY a stíněnými kabel LiYCY v plastových elektroinstalačních trubkách.  
Vodivé části pospojovat zž vodiči CY6 a propojit na HOP. Vodoměr překlenout zž vodičem 16 mm2.

- Napětová soustava** : 3+N+PE, 50 Hz, 400 V/TN-S  
**Ovládací napětí** : 12 V AC  
24 V DC  
**Ochr. proti neb. dotyku:** samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3  
proudovým chráničem  
bezpečným napětím

VYPRACOVAL	JINDŘICH WIRNITZER - PROJEKCE ELEKTRO, IČO 12056537		
	SAMETOVÁ 617, 463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU		
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	FORMÁT	2,5x A4
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	DATUM	VI. 2022
DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA PS 01 - NN PŘÍPOJKA PRO ATS PS 02 - TECHNOLOGIE ATS		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1:25
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.7