



Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost	Index podání barev
1.01 – Klubovna sportovců					
Normálová osvětlenost	279 lx	460 / 200 lx	535 lx	0,61 / 0,4	80 / 80
Činitel oslnění UGR	15,2	16,7	18,3 / 22,0		
1.03 – Denní místnost					
Normálová osvětlenost	271 lx	306 / 200 lx	341 lx	0,89 / 0,4	80 / 80
Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 22,0		
1.04 – WC					
Normálová osvětlenost	240 lx	254 / 200 lx	274 lx	0,95 / 0,4	80 / 80
Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0		

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS QN_A_/700	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 34W, 4100lm, Ra80, 3800K	9
B	MODUS SPMN3000KN_/E370/	LED downlight, plechové tělo, mikropřizmatický kryt, IP54	1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K	1

Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	Prostředí dle ČSN 33 2000.5.51.ed3
1.01	KLUBOVNA	Normální
1.02	CHODBA	Normální
1.03	Denní místnost	Normální
1.04	WC zomštnanci	Normální

Projektová dokumentace je zpracovaná pro vydání stavebního povolení nenahrazuje realizační projekt, v případě užítí dokumentace pro jiný než výše uvedený účel nepřebírá zhotovitel dokumentace odpovědnost za vzniklé škody

ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVAL	PROJEKTANT STAVBY:	ELPRO – SEDLECKÝ
SEDLECKÝ PETR	SEDLECKÝ PETR	Projekt staveb	SEDLECKÝ PETR
		tel.:412 532 582	NEZVALOVA, 1821/23, LITOMĚŘICE
		Horská 625/15, 405 01 Děčín 2	tel. : 602 721 087
			E-moil : elpro.sedlecky@tiscali.cz
Akce : Změna užívání části 1.NP sportovní haly, ul. Dukelských hrdinů 183		FORMÁT	2x A4
Česká Kamenice z bytové jednotky na klubovnu		DATUM	08/2023
D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ÚČEL	DSP
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č. ZKÁZKY	010/E/23
		ČÍSLO PRŮKAZU:	ČKAT 0401622
Výkres :		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Výpočet osvětlení		1:50	3