



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice**“ přijal zadavatel ve dnech 23. 1. a 24. 1. 2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Žádost č. 1 ze dne 23. 1. 2024 – znění žádosti:

U D 767 - Zámečnické konstrukce -zadavatel odkazuje v prvních položkách na výkres č. 15. Výkres č. 15 je součástí ZD, je ale pro schodišťovou plošinu. Prosíme o doložení správného výkresu. Dále žádáme zadavatele o doložení dokumentace a bližší specifikace pro zámečnické konstrukce (mříže, kované zábradlí - výkresy).

Odpověď na žádost č. 1:

specifikace pro kované zábradlí je uvedena ve výkresu č.5 , specifikace pro mříže je v příloženém výkresu

Žádost č. 2 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

D 766 - Truhlářské konstrukce – položka 498. Prosíme zadavatele o informaci, pro jaké účely jsou určeny tyto skříně. Police ve skříních - o uvedené délce a hloubce - se časem prohnou pod vahou uložených věcí. Trvá zadavatel na tomto rozměru?

Odpověď na žádost č. 2:

zadavatel trvá na tomto rozměru

Žádost č. 3 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

Dle PD, výkres č. 12 - Výpis výrobků - okna, je barevné provedení oken oboustranně bílé. V příloze č. 6 zadávací dokumentace je uvedeno "BAREVNOST - z interiéru bílá, barva v exteriéru bude dořešena na místě s architektem tak, aby zapadala do celkového vzhledu fasád budovy. Stejně tak bude dořešena barva mříží." Žádáme o upřesnění, zda se do CN počítat se základními nebo příplatkovými barvami.

Odpověď na žádost č. 3:

do CN počítat se základními barvami

Žádost č. 4 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro ocenění týkající se vnitřních parapetů (viz. výňatek z TZ: "Výplně otvorů - vnitřní parapety plastové komůrkové"). Žádáme o upřesnění.

Odpověď na žádost č. 4:

v ZD opravdu parapety chybí. Ke všem oknům tedy přiřaďte plastový komůrkový parapet bílý včetně krytek, šířka 460 mm

Žádost č. 5 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

Žádáme o upřesnění provedení (druh dřeviny, tl. podlahy, povrch. úprava, apod. ...) atypického podia ve výkresu č. 15 označeného jako T/3.

Odpověď na žádost č. 5:

provedení podlahy – palubky severský smrk, tl. 32 mm, kvalita AB, nosné trámký – KVH profily 100 x 100 mm, povrchová úprava – bezbarvá lazura

Žádost č. 6 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

Žádáme o bližší specifikaci mříží oken (pol. poř. č. 501-505), kovářského zábradlí (pol. poř. č. 508) a pojízdného roštu (pol. poř. č. 509) (materiálové provedení, tl. materiálu, požadovaná nosnost, design apod). Položky ve výkazu výměr poř.č. 501-507 se odkazují na výkres PD č. 15, ten ale řeší truhlářské výrobky). Dle našeho názoru při současném zadání může dojít k velikým cenovým rozdílům a neobjektivitě výběrového řízení. Ve výkazu výměr se položky.

Odpověď na žádost č. 6:

specifikace pro kované zábradlí je ve výkresu č.5, specifikace mříží v příloženém výkresu, pojízdný rošt – 5,9 x 1,4 m, oka 30 x 10 mm, včetně spojovacího materiálu

Žádost č. 7 ze dne 24. 1. 2024 – znění žádosti:

žádáme Vás o úpravu bodu 13 ZD, kde požadujete prokázání technické kvalifikace zakázkami striktně omezenými na "školní či volnočasová zařízení", a nahrazení doložením stavbou obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí novostavba, přístavba, nástavba či stavební úpravy budovy pozemní stavby).

Podle našeho názoru na tomto typu zakázky není takto úzkoprofilová kvalifikace nezbytná a vedla by ke značnému zúžení hospodářské soutěže.

Odpověď na žádost č. 7:

Zadavatel uznává připomínku tazatele k bodu 13 ZD. Technické kvalifikační požadavky Výzvy, kde je požadováno:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal technickou kvalifikaci spočívající v:

- provedení 3 stavebních prací ve školních či volnočasových zařízeních, každá o hodnotě alespoň 3 mil. Kč bez DPH, v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení.

A nově nahrazuje tento odstavec textem:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal technickou kvalifikaci spočívající v:

- provedení 3 stavebních prací ve školních či volnočasových zařízeních, občanské vybavenosti, bytové výstavbě, popřípadě realizaci stavebních úprav společenských nebo veřejných budov, každá o hodnotě alespoň 3 mil. Kč bez DPH, v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek o jeden týden. Lhůta k podání nabídek je tedy nově stanovena do 14. 2. 2024 do 10.00 hodin.

V České Kamenici dne 1. 2. 2024

Jan Papajanovský
starosta města