

Pavel Vjater - projektování elektrických zařízení

Lounská 56, 405 02 Děčín 6

tel.: 602 154 582 IČO : 666 59 191

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

**DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ČESKÁ KAMENICE**
ul. Sládkova č.p. 344, 407 21 Česká Kamenice

A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum	:	září 2023 revize 02/2024
Zakázka číslo	:	08/2024
Stupeň	:	dokumentace prováděcí
Profese	:	D.1.4. Elektroinstalace - EPS
Město	:	Česká Kamenice
Kraj	:	Ústecký
Investor	:	Město Česká Kamenice, náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice
Projektant elektro	:	Pavel Vjater
Zpracovatel	:	Pavel Vjater

Číslo paré:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
	A.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
	A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVÍ A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
A.2	VSTUPNÍ PODKLADY	4
A.3	STRUČNÝ POPIS STAVBY	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby - akce:	Elektrická požární signalizace pro domov s pečovatelskou službou v České Kamenici.
Místo:	ul. Sládkova č.p. 344, Česká Kamenice
Okres:	Děčín
Kraj:	Ústecký
Stupeň:	dokumentace prováděcí
Termín stavby:	2023 - 25
Investiční náklady:	900.000 Kč

A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVÍ A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Investor:	Město Česká Kamenice, náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona IČ 002 61 220
Projektant, zpracovatel:	Pavel Vjater, Louská 986/56 405 02 Děčín projektování elektrotechnických zařízení IČ 666 59 191

A.2 VSTUPNÍ PODKLADY

Částečná stavební dokumentace a prohlídka na místě za účasti investora.

A.3 STRUČNÝ POPIS STAVBY

V roce 2023 začaly stavební úpravy domova pro seniory v levé části 2.NP, kde mimo výměny krovu a střechy jsou prováděny i změny ve vnitřním uspořádání prostorů. Kromě nových pokojů a zde vznikají další prostory jako dílna, denní místnost, šatna a další prostory zázemí. Při této akci dochází i rekonstrukci elektroinstalace a také zde začnou montážní práce na elektrické požární signalizaci. Tato část 2.NP bude tedy již vybavena tímto systémem, tak jak nařizuje legislativa pro tyto prostory domova s pečovatelskou službou. V rámci zmíněné instalace EPS je třeba samozřejmě nainstalovat i ústřednu tohoto systému a další komponenty jako tablo obsluhy, OPPO atd., tudíž tato projektová dokumentace řeší již i ostatní podlaží daného objektu i když budou optické hlásiče, tlačítkové hlásiče a sirény instalovány postupně, tak jak budou v jednotlivých podlažích probíhat obdobné stavební úpravy jako nyní v levé části 2.NP. V roce 2024 jsou doplněny do systému komponenty pro požární dveře a je zrušeno odvětrání okna nad schodištěm mezi 1.NP a 2.NP.