



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna**“ přijal zadavatel dne 24.6.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Žádost č. 1 ze dne 24. 6. 2024 – znění žádosti:

Dobrý den,

chtěli bychom se dotázat na nesrovnalost mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací ohledně počtu dveří. V PD jsou to pozice D1-D9 a ve výkaze výměr se vyskytují jen pozice D1, D6 a jedny nepojmenované protipožární dveře s rozměrem 90x197cm. Zmiňované nepojmenované dveře ani nesusouhlasí s žádnou pozicí v daném výpise.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na žádost č. 1:

V první fázi rekonstrukce bude řešeno pouze dětské oddělení knihovny (č.m. 1.05) a archiv knihovny (0.07). Ve výkazu výměr jsou tedy uvedeny pouze dveře D1 a D6, které na místnost 1.05 (dětské odd.) navazují. Zmiňované neoznačené dveře 90x197 s protipožární odolností jsou pak dveře do archivu (0.07) v suterénu (viz výkres na straně 19 v projektové dokumentaci).

Zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

V České Kamenici dne 24. 6. 2024

Jan Papajanovský
starosta