



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna**“ přijal zadavatel dne 26.6.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Žádost č. 2 ze dne 26. 6. 2024 – znění žádosti:

Dobrý den,

chtěli bychom se dotázat na již dříve zmiňovanou pozici dveří D6. Ve výpisu prvků je zmínka o tom, že mají být zvukově izolační. Nikde však není psáno v jakém rozsahu (dB). Prosíme tedy o doplnění této informace.

Děkujeme.

Odpověď na žádost č. 2:

Dobrý den,

dveře D6 předpokládáme s hlukovou izolací min 35dB.

Hezký den.

V České Kamenici dne 26. 6. 2024

Mgr. Jan Papajanovský
Starosta města