

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Výměna výplní otvorů v bytovém domě na adrese Lidická 204, 407 21 Česká Kamenice**“ přijal zadavatel dne 5.8. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou odpovídá takto:

Dotaz ze dne 5.8.2024:

Dobrý den,
je možno v této zakázce použít vstupní dveře plastové nebo hliníkové?

Odpověď na žádost ze dne 5.8. 2024:

Dobrý den,

vstupní vchodové dveře budou plastové bílé viz výkaz výměr:

35	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,560
	VV		"OZN D1"2,40*1,90		4,560
33	M	61140504	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,933
	VV		"OZN D2"0,90*1,97		1,773
	VV		"OZN D3"0,90*2,40		2,160
	VV		Součet		3,933

V České Kamenici dne 6.8. 2024

Jan Papajanovský
starosta města