

IQ PROJEKT s.r.o.
Martina Kliková
Školní 3635
430 01 CHOMUTOV
Česká republika

NAŠE ZNAČKA
1123053265

VYŘIZUJE / LINKA
D. Valach / 800 850 860

ODESLÁNO DNE
12.01.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Vážená paní Kliková,

dovolte, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 4. 1. 2022, ve které požadujete vyjádření k projektové dokumentaci: „**Rekonstrukce ulice 5. května na p.p.č. 2553/2, 2554/1, 2554/2 v k.ú. Česká Kamenice**“, stavba v obci Česká Kamenice.

Po prověření předložené dokumentace Vám sdělujeme, že nemáme námitek a souhlasíme s takto navrhovanou stavbou za těchto podmínek:

- při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. vzdálenosti dané PNE 33 0000-6, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit,
- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení,
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu (sloupu), při realizaci stavby doporučujeme hranu výkopu umístit min. 1 m od základové části sloupu,
- bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
- stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně,
- ohledem k provádění prací v blízkosti elektrického zařízení upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Stavba se nedotýká ochranného pásma distribučního zařízení stanoveného energetickým zákonem.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koteň
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.