

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa II. – trafostanice“ přijal zadavatel dne 6.11. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Po konzultaci s výrobcem trafostanice navrhujeme následující řešení pro trafostanici: Jsou sloučené obě části – tj. část odběratele a část ČEZ do jedné trafostanice, typu UF 3078. Je spojena rozvodna VN a NN z důvodu ušetření místa. Čili navrhujeme rozdělení TS na 3 části v jednom kiosku typu UF 3078 – první část obsahuje transformátor, druhá část obsahuje část odběratelskou – tj. rozvaděče NN, VN a SM-1, třetí část obsahuje část ČEZ – tj. rozvaděč VN a NN. Je toto řešení vyhovující?

Odpověď zadavatele:

Ano, toto řešení je vyhovující a v souladu.

Zadavatel nemění lhůtu k podání nabídek

V České Kamenici dne 6.11.2024

Vojtěch Marek

místostarosta