

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa II. – trafostanice“ přijal zadavatel dne 12.11. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Prosíme o zveřejnění technických podmínek připojení od ČEZu. Dle našeho názoru totiž nedává smysl, proč je na tomto projektu měření na straně VN. Zároveň prosíme o prodloužení termínu pro podání nabídek z důvodu neúplnosti zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Po konzultaci s projektantem je projekt navržen na základě požadavků vycházejících ze Smlouvy o připojení.

Zadavatel přikládá dokument: „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN)“ a prodlužuje lhůtu k podání nabídek o jeden týden. Lhůta k podání nabídek je tedy nově stanovena do 22. 11. 2024 do 10.00 hodin.

V České Kamenici dne 12.11.2024

Vojtěch Marek

místostarosta