

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa II. – trafostanice“ přijal zadavatel dne 6.12. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Dotaz č. 1:

Z jakého důvodu je ve výkazu výměr k ocenění rozvaděč AXY, když tento rozvaděč má dodávat distribuce a nechává si jej instalovat v rámci přípojky VN? Prosíme o potvrzení, že tento rozvaděč není předmětem dodávky tohoto VŘ a zároveň o úpravu výkazu výměr. Rozvaděč není zkreslený ani ve schématu.

Odpověď zadavatele:

Ta část vybavení trafostanice, která je předmětem dodávky distribuce, v tomto případě rozvaděč AXY, bude ze zakázky vyloučen. Přikládáme nový Výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

Liniové schéma a půdorys trafostanice neodpovídá technickým podmínkám distribuce. Jak při tomto postupovat, bude schéma a půdorys opraveno dle technických podmínek distribuce?

Bude dodáno dle aktuálních pravidel provozování distribuční sítě. Je vložena příloha příkladu řešení.

Zadavatel přikládá dokument: „Aktualizovaný Výkaz Výměr a Schéma trafostanice – příklad řešení“ a prodlužuje lhůtu k podání nabídek o čtyři týdny. Lhůta k podání nabídek je tedy nově stanovena do 14. 2. 2025 do 10.00 hodin.

V České Kamenici dne 12.11.2024

Vojtěch Marek

místostarosta