



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/112235/2021

Spisová zn.: MDC/91360/2021

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Klára Czepanová

Telefon: 412591475

Fax: 412591473

E-mail: klara.czepanova@mmdecin.cz

Děčín 20.10.2021

Město Česká Kamenice

IČO 00261220

Náměstí Míru 219

407 21 ČESKÁ KAMENICE,

které zastupuje

Vojtěch Sosna

Strojnická 999/11

170 00 PRAHA-HOLEŠOVICE

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 27.08.2021, a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona se stavbou „**Bytový dům Česká Kamenice**“ na pozemku p.č. 663; 1078/1; 1190; 1191; 656/2; 601/2; 665/5; 1078/4 katastrální území Dolní Kamenice.

Popis stavby

Určení místa polohy stavby: GIS 964411/732987

Předmětem projektu je: Stavba dvou bytových domů včetně venkovních úprav, zpevněných ploch a parkovacích ploch. Bytové domy budou napojeny na technickou infrastrukturu. Dešťové vody budou svedeny do propojených akumulčních nádrží pro využití na zálivku a následně do retenčních nádrží, přepad odveden do vodního toku Kamenice.

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval: ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.

Souhlas se uděluje, podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.

2. Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
3. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru budou dešťové vody ze střech využívány v místě vzniku a jejich přebytek bude odváděn do Kamenice přes retenční nádrž.
4. Po vyčerpání sorpční schopnosti bude sorpční textilie zachycující ropné látky vyměněna a odborně zlikvidována.
5. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
6. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku ani jeho opevnění nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (kontakt viz níže) a koryto vodního toku včetně opevnění bude neprodleně uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
7. Budoucím užíváním výustního objektu nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně opraveno na náklady investora předmětné akce.
8. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Bc. Terezie Řeháková, tel.: 487 882 874, 723 983 091, trehakova@poh.cz).
9. Okolí výustního objektu bude obezděno kamenem a následně vyspárováno.
10. Přesah dešťového potrubí (výusti) bude ve vzdálenosti 10 – 20 cm od líce břehové zdi, ve spádu a podle místních podmínek bude proveden tak, aby přepad vody byl do dna koryta vodního toku (voda nesmí stékat po břehové zdi).
11. Po dokončení výustního objektu bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole jeho provedení, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Odůvodnění

Dne 27.08.2021 podal Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, které zastupuje Vojtěch Sosna, nar. 25.09.1986, Strojnická 999/11, 170 00 Praha-Holešovice žádost o souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona se stavbou „**Bytový dům Česká Kamenice**“ na pozemku p.č. 663; 1078/1; 1190; 1191; 656/2; 601/2; 665/5; 1078/4 katastrální území Dolní Kamenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. MDC/100704/2021 ze dne 21.09.2021.

K žádosti o vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona bylo rovněž předloženo stanovisko správce vodního toku Kamenice, kterým je Povodí Ohře, s.p. zn. POH/36254/2021-2/301100 ze dne 27.08.2021.

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit se shora uvedenou stavbou.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících předmětnou stavbou, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
prostřednictvím zástupce Vojtěch Sosna, Strojnická č.p. 999/11, 170 00 Praha 7-Holešovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm