



Bc. Hauznerová Marie
referent technicko provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Váš dopis zn.:

ze dne: 14. 7. 2020
Naše značka: O20690066817/UTPCUL/Ha
Vyřizuje: Bc. Marie Hauznerová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29. 7. 2020

Pan
Vojtěch Sosna
Osadní 799/26
170 00 Praha-Holešovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Komunitní bytové domy“ k.ú. Dolní Kamenice
Účel vyjádření:	Existence provozovaného zařízení a současně stanovisko k možnosti napojení (1 ks VaK přípojky)
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Dolní Kamenice
	Katastrální území, parcelní číslo: Dolní Kamenice, p.p.č. 1190, 1191 a související
Žadatel:	Vojtěch Sosna
Adresa, tel., e-mail	Osadní 799/26, 170 00 Praha - Holešovice Tel: +420 723 889 046, e-mail: bod@boderchitekti.cz
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – dosud nebylo vydáno žádné podmiňující vyjádření
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

1) Existence provozovaného zařízení - sítí

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řad DN < 500, Kanalizace DN > 500, Ochranné pásmo vodního zdroje Hřensko – Všemily

Upozorňujeme, že stavba je situována ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Hřensko – Všemily, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen



neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

2) Možnost napojení

Požadované napojení na zařízení provozované naší společností – obsah žádosti				
Dodávka vody				
Pitná voda:	Q denní průměrná	l/den	5720	účel užití vody: obytné jednotky, školka
	Q denní max	l/den	8580	
	Q hodinové max	l/s	0,18	
Užitková voda:	Q denní průměrná	l/den	10	účel užití vody: dopouštění kašen
	Q denní max	l/den	450	
	Q hodinové max	l/s	1	
Požární voda	Q max vnější	l/s	- - -	
Požární voda	Q max vnitřní	l/s	1,8	



Odkanalizování				
Splašková voda	Q denní průměrná	l/den		Z obytných jednotek, provozu školky, odpadní vody z jídelny školky předčištěny přes Lapol.,
	Q denní max	l/den		
	Q hodinové max	l/hod		
Průmyslová voda	Q denní průměrná	l/den	---	
	Q denní max	l/den	---	
	Q hodinové max	l/hod	---	
Směsná odpadní voda	Q denní průměrná	l/den	---	
	Q denní max	l/den	---	
	Q hodinové max	l/hod	---	
Dešťová voda	množství	m ³ /rok	---	
	Q hodinové max	l/hod	---	

Možnost napojení na zařízení provozované naší společností – stanovisko provozovatele:

Pitná voda:	ANO	<p>Zásobování stavby komunitních bytových domů na pozemcích p.č. 1190 a 1191 v k.ú. Dolní Kamenice pitnou vodou je možné zajistit vybudováním nové vodovodní přípojky.</p> <p>Vodovodní přípojka (<i>dimenze vod. přípojky bude navržena projektantem</i>) bude napojena na stávající vodovodní řad PVC DN/OD 110 umístěný na pozemku p.č. 1078/1 v ul. Úzká (přesné místo napojení bude určeno po vytýčení, případně kopané sondy potrubí). Vodovodní přípojka bude realizována dle ČSN 75 54111 a ČSN 73 6005. Typová vodoměrná šachta o rozměrech 1200/1000/1600 mm bude osazena v zeleném pásu mimo komunikaci, ve vzdálenosti do 10 m od napojení ke stávajícímu vodovodnímu řadu, na pozemku investora. Uzávěr vodovodní přípojky bude umístěn na veřejně přístupném místě.</p> <p>Veškeré armatury budou provedeny z unifikovaného materiálu v působnosti naší společnosti, včetně osazení šoupátkového přípojkového uzávěru a vod. sestavy s vodoměrem Qn (<i>dimenze vodoměru bude navržena projektantem</i>) s typovým držákem a zpětným ventilem.</p> <p>Výrok: Výstavba nové vodovodní přípojky je podmíněna umístěním nové vodoměrné šachty ve vzdálenosti do 10 m od napojení k vodovodnímu řadu. Uzávěr vodovodní přípojky bude umístěn na veřejně přístupném místě.</p> <p>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace nové přípojky k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</p>
Splašková voda	ANO	<p>Odkanalizování stavby komunitních bytových domů na pozemcích p.č. 1190 a 1191 v k.ú. Dolní Kamenice je možné zajistit vybudováním nové kanalizační přípojky.</p> <p>Kanalizační přípojka (<i>dimenze kan. přípojky bude navržena projektantem</i>) bude napojena do nově vybudované revizní šachty na kanalizační stoce BE 800 situovanou</p>



	<p>na pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Dolní Kamenice. Kanalizační přípojka bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005. Revizní šachta bude umístěna na pozemku investora.</p> <p>Dešťové vody budou likvidovány jiným způsobem na vlastním pozemku investora.</p> <p>Kanalizační přípojkou budou vedeny pouze vody splaškové.</p> <p>Výrok: Výstavba nové kanalizační přípojky je podmíněna napojením do nově vybudované revizní šachty na kanalizační stoce BE 800 na pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Dolní Kamenice a výstavbou revizní šachty na pozemku investora.</p> <p>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</p>
--	---

Z údajů uvedených v tabulkách výše je zřejmé, že stavbu lze za uvedených podmínek připojit na vodovodní řad a kanalizaci, které jsou ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bc. Marie Hauznerová

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



