



20. 11. 2023
PLATNOST VYJÁDŘENÍ PRODLOUŽENA
0 1 rok dle: DO 20. 11. 2024.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Váš dopis zn.:
ze dne: 21. 6. 2021
Naše značka: O21690068972/UTPCUL/Ma
Vyřizuje: Hana Frčková
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 7. 2021

Atelier bod architekti s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Sosna
Osadní 799/26
170 00 Praha-Holešovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Komunitní dva bytové domy k.ú. Dolní Kamenice
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DUS/DSP/DPS a změně DUR/DUS/DSP/DPS) stavby a pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Dolní Kamenice
	Katastrální území, parcelní číslo: Dolní Kamenice, p.p.č. 1078/1, 663, 1190, 1078/4, 1191, 1163/3, 665/5, 656/2, 601/2 a související (viz situaci)
Žadatel:	Ing. arch. Vojtěch Sosna
Adresa, tel, e-mail	Osadní 799/26, 170 00 Praha – Holešovice, +420 723 889 046, e-mail: bod@boderchitekti.cz
Investor:	Město Česká Kamenice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Projektant:	Atelier bod architekti s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – vyjádření O20690066817/UTPCUL/Ha ze dne 29. 7. 2020
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší výstavbu dvoupodlažních bytových domů (každý 14 bytů) na místě zdemolované průmyslové budovy k.ú. Dolní Kamenice.

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající **vodovodní řad PE DN/OD 110** vedený v komunikaci p.č.1078/4 ul. U Benaru. Bude provedena z potrubí HDP 63 mm (silnostěnný) a bude ukončena na pozemku investora v typové vodoměrné šachtě (délka přípojky 9,5m), kde bude umístěna vodoměrná sestava. Fakturační vodoměr bude Qn 6 s typovým držákem a zpětným ventilem. Uzávěr vody bude šoupátkový a bude umístěn na veřejném prostranství. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce, bude uloženo v pískovém loži o tl. min 100 mm a bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad

Typ 21

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



potrubím. Nová vodovodní přípojka bude zhotovena dle platných norem a při křížení s ostatními sítěmi musí být splněna norma ČSN 755411 a ČSN 73 6005.

Splašková kanalizační přípojka bude napojena do stávající revizní šachty na kanalizační stoce BE 800 situovanou na pozemku p.č.1163/3 v k.ú. Dolní Kamenice. Gravitační část přípojka bude pod tělesem navrhované komunikace provedena z PP DN 250 SN10 až po zaústění do ukliďovací betonové šachty. Z této šachty už bude vedena domovní část kanalizační přípojky výtlačkem PEØ90 do betonové čerpací šachty. Kanalizační přípojka bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005. Revizní šachty budou s litinovými poklopy D400. Potrubí bude uloženo v pískovém loži o tl. min 100 mm a bude obsypáno pískem do výšky 300 mm nad potrubím. Nová kanalizační přípojka bude zhotovena dle platných norem a při křížení s ostatními sítěmi musí být splněna norma ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005. Délka přípojky dle dokumentace 11,2m.

Dešťové vody budou likvidovány retencí na vlastním pozemku investora, poté řízeně vypouštěny do řeky Kamenice. Kanalizační přípojkou budou vedeny pouze vody splaškové.

K výstavbě plynové přípojky nemáme připomínky, pouze požadujeme při realizaci dodržet prostorovou normu ČSN 736005.

S obsahem dokumentace pro územní souhlas a pro povolení výstavby přípojek
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž jsou přípojeky povoleny.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojek.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené (případně v zastoupení).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.
- Současný stav vodoměru, a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.

Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti“.*
2. *Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.*



3. Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.
4. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
5. Prohlášení o shodě.

Po realizaci nové kanalizační přípojky, kterou si odběratel zajišťuje sám, je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:

1. Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.

Pouze v případech, kdy realizaci nové kanalizační přípojky bude zajišťovat provozovatel, odběratel od provozovatele obdrží:

1. Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti“.
2. Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.
3. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
4. Prohlášení o shodě.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.

Obečné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Hana Frčková
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD