

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 17

zakázka: Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby

evidenční číslo ve VVZ: Z2025-009443

Zadavatel obdržel dne 17. 3. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou reaguje následujícím způsobem:

Dotazy a odpovědi na ně:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o sdělení, co má být předmětem této položky? Z popisu vyplývá, že položka je bez výztuže ale zároveň včetně výztuže. Žádáme o opravu a vykázání výztuže, případně o informaci, jaká je vyztuženost pilot.

D	2	Zakládání				0,00
7	K	231R1	Piloty průměr 900 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)	m	91,000	0,00
	VV		3,5*(13+13)		91,000	
	VV		Součet		91,000	
8	K	231R2	Piloty průměr 1200 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)	m	50,000	0,00
	VV		5*1		5,000	
	VV		4,5*10		45,000	
	VV		Součet		50,000	

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje, že piloty jsou bez výztuže.

Přílohy:

Není relevantní.

Úprava lhůty pro podání nabídek:

Není relevantní.

Schvalovací doložka:

V České Kamenici dne 17. 3. 2025

Mgr. Jan Papajanovský
starosta města