

čl.8.3.1 - v CH.Ú.C. nesmějí být umístěny :

- 1) zařizovací předměty nebo jiné zařízení rušující činnost ÚC -
vyhovuje
- 2) volně vedené rozvody hořlavých látek - vyhovuje
- 3) volně vedená vzduchotechnická zařízení, která neslouží pro
větrání CH.Ú.C. - vyhovuje - skutečnost - hl.chodbami ani
schodištěm žádné vzduchotechnické zařízení nejde
- 4) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry
nebo toxických látek - vyhovuje

čl.8.4.2 - odvětrání CH.Ú.C. musí být zajištěno otevíratelnými okny
nebo dveřmi v každém podlaží o ploše min. 2 m² (pokud plocha
CH.Ú.C. v podlaží je větší než 20 m², doporučuje se dimenzovat
plochu věracích otvorů na 10 % pód.plochy CH.Ú.C. v každém podlaží

1) odvětrání chodby v 1.N.P.

- vyhovuje - plocha 2 dveří v chodbě 1.N.P. 6,0 m²
plocha 3 oken v chodbě 1.N.P. 11,52 m²

2) odvětrání hl.schod.prostoru

čl.8.4.2 a2) - odvětrání CH.Ú.C. musí být zajištěno větracím
otvorem o ploše min. 2 m² (umístěným v nejvyšším místě ÚC
- schodiště) a stejně velkým otvorem pro přívod vzduchu umístěným
ve vstupním podlaží. Otevírací mechanismus alespoň horního otvoru
musí být vybaven dálkovým ovládním z několika míst v prostoru
CH.Ú.C., vždy však z úrovně vstupního podlaží.

- vyhovuje - plocha otvorů v chodbě 1.N.P. 17,52 m²
plocha 2 ovládaných oken ve schodišti 3.N.P. - (nejvyšší místo
CH.Ú.C.) 2 m²

- ovládání dvou pož.oken - páčkou v každém N.P. schod.prostoru CH.Ú.C.

Poznámka : V chodbě 1.N.P. jsou v podlaze 2 kovové poklupy do
vybet. otvorů pro čistící kusy kanalizace - z hlediska PO se
nejedná o žádné šachty propojující více PU - vyhovuje

PU27 - PU32 - 1. - 3.N.P. - 6 instalovaných šachet