

TABULKA MÍSTNOSTI

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
|------|----------------------------------|-------------|
| 101 | Šatna dětí | 21,07 |
| 102 | Herna s ložnicí | 97,15 |
| 103 | Hygienické zařízení dětí | 9,89 |
| 104 | Přípravná jídelna | 5,52 |
| 105 | Šatna + kancelářský kout | 9,05 |
| 106 | Chodba | 2,62 |
| 107a | Předšín WC personál | 1,31 |
| 107b | WC personál | 1,31 |
| 108 | Tech. místnost + úklidová komora | 4,16 |
| 109 | Herna s ložnicí | 97,15 |
| 110 | Hygienické zázemí dětí | 9,89 |
| 111 | Přípravná jídelna | 5,52 |
| 112 | Šatna + kancelářský kout | 9,05 |
| 113 | Chodba | 2,62 |
| 114a | Předšín WC personál | 1,31 |
| 114b | WC personál | 1,31 |
| 115 | Tech. místnost + úklidová komora | 4,15 |
| | | 283,08 m² |

LEGENDA

- PRÍVODNÍ VZDUCH
- ODVODNÍ VZDUCH
- ODPADNÍ VZDUCH
- VENKOVNÍ VZDUCH
- REGULAČNÍ KLAPKY
- PRÍVODNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- ODVODNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU TRVALÉ/NÁRAZ
- SÁNÍ ČERSTVÉHO / VÝFUK ODPAD. VZDUCHU
- SMĚR PROUDU VZDUCHU
- PRÍVOD/ODTAH/PŘEFUK
- OHEBNÁ HADICE
- ODTAHOVÝ/PRÍVODNÍ VENTIL
- PODRÍZNUTÉ DVEŘE / DVEŘNÍ MRÍŽKA
- KRUHOVÉ / ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- rozvody potrubí vedeny v SDK podhledu

– potrubí bude za VZT jednotkou ztlumeno

– odpadní potrubí a potrubí venkovního vzduchu bude v celé délce izolováno tepelnou IZ s parozábranou
- TATO DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI A VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY

PROJEKT / PROJECT

Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice

INVESTOR / CLIENT

Město Česká Kamenice
Nám. Míru 219

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR

Ing. Jakub Šímek
Wichterlova 523/5
160 00, Praha 6
mob.: +420 728 190 062

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER

ING. PETR ŠAFÁŘ

ZPRACOVAL / DRAWN BY

ING. JAKUB ŠÍMEK

FÁZE / PHASE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
D.1.4.c - VZDUCHOTECHNIKA

DATUM / DATE

01/2024

MĚRÍTKO / SCALE

1:50

NAZEV VÝKRESU / TITLE

PŮDORYS 1NP

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.

101