



DRÁT FeZn 10mm VYVÉST V MÍSTECH SVODŮ 3m NAD ÚROVĚŇ TĚŘEŇU
DRÁT BUDE CHRÁNĚN PROTI KORÓZI PŘI PŘECHODU Z BETONU NA
POVRCH NÁTĚREM V DÉLCE NEJMÉNĚ 10cm V BETONU A 20cm NAD
POVRCHEM

LEGENDA:

- Vodiivé spojení
- Univerzální svorka
- FeZn pásěk 30x4
- Vývod pro hromosvod

autorizoval : Ladislav Červenka, DiS.		LADISLAV ČERVENKA — EPRON ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ	
projektant : Ladislav Červenka, DiS.		Jozefka Gabčířka 122, Táborec 39003 IČ: 73496685 email: červenka@eleprojezt.cz mob: 775 166 715 tel: 381 231 303	
N á z e v a k c e : Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice		Investor: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219	
Místo stavby: k.ú. Česká Kamenice, parc. 1287			
číslo: ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:75	č. zak.:
stupeň: DSP		datum: 01.2024	formát: 3x44
Obsah výkresu : D1.4 – ZÁŘÍZENÍ SILNOPRŮDÉ A SLABOPRŮDÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS ZÁKLADŮ – UZEMNĚNÍ		č. výkresu	č. pořadí
		1	