

TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ - DĚTSKÁ SKUPINA "U POTOKA" NA P.P.Č. 1287, K.Ú ČESKÁ KAMENICE - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ																																	
ZAŘÍZENÍ		typ		množství vzduchu	externí tlak	výrobce	ks	hmotnost	rekuperace tepla	elektrická energie					chlazení					ohřev					akustický výkon			umístění	poznámka				
										elektrický příkon jednotkový	elektrický příkon	proud odběrový	proud rozběhový	napětí/ frekvence	chladicí výkon jednotkový celkový	chladicí výkon jednotkový celkový	chladicí výkon celkový - chladicí voda	tlaková ztráta na vodě	teplost vzduchu za chladěčem (voda 16/18°C)	regulační uzel zajišťuje	topný výkon jednotkový - přehřev	topný výkon jednotkový - dohřev	topný výkon celkový	tlaková ztráta na vodě	teplost vzduchu za ohřevěčem (voda 70/50°C)	regulační uzel zajišťuje	sání			výtlač	do okolí		
číslo	název			(m3/h)	(Pa)			(kg)		(kW)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)	(kW)	(kPa)	(°C)		(kW)	(kW)	(kW)	(kPa)	(°C)		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))				
	celkem										3,83						0						0										
TR.01	Větrání třídy	SAVE VTR 700	přívod	790	150	SYSTEMAIR	1	190	ROT	0,17	0,17	-	-	230/50																	EL: Napájet a jistit dle požadavků (doporučená jistění 13 A). Autonomní regulace. Součástí jednotky je vestavěný el. dohřev (1,67kW). Prokabelovat jednotku s externím příslušenstvím - ovládací panel, servopohony uzavíracích klapek, detektor kouře - vypnutí jednotky v případě detekce zplodin v potrubí - instalaci do potrubí zajistí dodavatel VZT		
			odvod	790	150					0,17	0,17	-	-	230/50																			
			el. ohřev	-	-					1,67	1,67	-	-	230/50															22				
TR.02	Větrání třídy	SAVE VTR 700	přívod	790	150	SYSTEMAIR	1	190	ROT	0,08	0,08	-	-	230/50																	EL: Napájet a jistit dle požadavků (doporučená jistění 13 A). Autonomní regulace. Součástí jednotky je vestavěný el. dohřev (1,67kW). Prokabelovat jednotku s externím příslušenstvím - ovládací panel, servopohony uzavíracích klapek, detektor kouře - vypnutí jednotky v případě detekce zplodin v potrubí - instalaci do potrubí zajistí dodavatel VZT		
			odvod	790	150					0,08	0,08	-	-	230/50																			
			el. ohřev	-	-					1,67	1,67	-	-	230/50															22				