



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky [Vybudování dětské skupiny „U potoka“](#) přijal zadavatel dne 30.04.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Žádost č. 1 ze dne 30.04.2025 – znění žádosti:

Prosíme o prověření duplicity v položkách terasy. Ve stavební části se nachází položky 82-84 pro dodávku a montáž terasových prken a roštu. Zároveň v objektu Venkovních úprav je položka č.4 položení podlahy teras z prken.

Odpověď na žádost č. 1: Položka terasy byla ve VV opravdu 2x – ze stavební části byla vymazána a nechala se v části venkovní úpravy. Připojujeme opravený výkaz výměr

Žádost č. 2 ze dne 30.04.2025 – znění žádosti:

Prosíme o prověření specifikace pultového světlíku. Dle dodavatelů se běžně uvažuje spád v rozmezí 5-10%. Dle PD je stanoveno pouze 2%.

Odpověď na žádost č. 2: Světlík lze provést v této variantě. Není problém světlík udělat i s nula procentním sklonem, například VELUX tyto světlíky vyrábí v typových rozměrech. Ale jsou dodavatelé, kteří světlíky větších rozměrů vyrábí.

Žádost č. 3 ze dne 30.04.2025 – znění žádosti:

V části elektroinstalace chybí schéma zapojení rozvaděčů a FVE.

Odpověď na žádost č. 3: Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni pro stavební povolení, součástí projektu tedy není schéma rozvaděče, podrobně si dodavatel rozpracuje v RDS (což je i ve Výzvě uvedeno) nyní je tedy nutné odhadnout

Žádost č. 4 ze dne 30.04.2025 – znění žádosti:

Dále prosíme o doplnění knihy svítidel jelikož projekt interiéru nekoresponduje s výkresy ve stavební části, elektroinstalaci a výkazem výměr.

Odpověď na žádost č. 4: Kniha svítidel se pro projekt stavebního povolení nedělá. Standardně se nedělá ani do DPS. Projekt interiéru se vztahuje k vnitřnímu vybavení nábytkem (pol. č.83, č. 84 a č.85 v části Objekt 3 – stavební část)) a dalšími zařizovacími předměty pro místnosti č.102 a 109 – herny, pro místnosti č. 103 a 110 – hygienická zařízení pro děti a pro místnost č.101 – šatna dětí. Pro nacenění tedy vycházejte pro uvedené místnosti z interiérové studie, pro ostatní místnosti z PD a VV.

V České Kamenici dne 6.5.2025

Jan Papajanovský
starosta