



OS – 01

- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 15 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3




OS – 02

- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 2–3 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3




OS – 04

- Obrubník bezbariérový zastávkový přímý 290/400 kamenný
- odsazení 20 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3




OZ – 01

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3
- přirozená vodící linie



OZ – 02

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3




KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

– včetně nových podkladních vrstev

CHODNÍK


TDZ CH
KCE-D2–D–1/PIII



- DL 60 mm
- L 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD (50 MPa) 150 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (30 MPa)

1

UPRAVENÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA




- ŠTĚRKOPÍSEK ŠD fr. 0–4 50 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 0–32 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 32–63 150 mm
- ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (45 MPa)

3

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SILNICE I/13

TDZ III
KCE D0–N–1/PII




- Asfaltový koberec mastixový modif., PMB 45/80–60, ČSN 736121, ČSN EN 13108–5 SMA 11S 40 mm s posypem předobaleným kamenivem 1,5 kg/m2 frakce 2/4
- Postřik spojovací z polymerem modif. kation. asf. emulze PS–CP, C60 BP4, 0,30 kg/m2
- Asf. beton pro ložní vrstvy modifikovaný asfalt PMB 25/55–60 ACL 22S 60 mm
- Postřik spojovací z polymerem modif. kation. asf. emulze PS–CP, C60 BP4, 0,30 kg/m2

ostatní podkladní vrstvy – nespecifikováno

2

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	Katastrální území: Česká Kamenice			
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Řešení nástupišť zastávek a míst pro přecházení přes I/13 v Kamenické Nové Vísce a přes II/263 v ul. Bezručova S002: nástupiště autobusových zastávek + doplnění VO + místo pro přecházení ul. Bezručova v Horní Kamenici			FORMÁT	6x4
			DATUM	06/2023
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2021020
VZOROVÉ ŘEZY A DETAILS			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.1.05