



Váš dopis zn.:
ze dne: 3. 5. 2019
Naše značka: O19690034153/UTPCUL/Se
Vyřizuje: Ing. Pavlína Sedlmaierová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 15. 5. 2019

Pan
Ing. Ladislav Fuchs
Wintrova 486/14
460 01 Liberec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Přechod pro chodce u č.p. 198 ul. Dukelských hrdinů, Česká Kamenice“ k.ú. Horní Kamenice
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DSP/PDPS a změně DSP/PDPS) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Horní Kamenice, ul. Dukelských hrdinů
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Kamenice, p.p.č. 112/2, 112/5, 168, 332, 1179/1, 1179/2 a 1179/4 (viz přílohu)
Žadatel:	Ing. Ladislav Fuchs
Adresa, tel., e-mail	Wintrova 486/14, 460 01 Liberec, tel. +420 602 437 498, Ladislav.Fuchs@seznam.cz
Investor:	Město Česká Kamenice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Projektant:	Martin Cimburek
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – SCVKZAD41132 ze dne 5. 4. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu silnice I.třídy č.13 (E442) v prostoru místní komunikace ve smyslu úprav chodníků (vč. doplnění přechodu pro chodce), autobusových zálivů a s tím související změnou dopravního režimu. Stavba je tvořena jedním stavebním objektem SO 101 – Objekt pozemní komunikace.

Celková délka stavebních úprav navrženého stavebního objektu je 151,92 m. Je navržena dvojice protilehlých autobusových zálivů, chodníku pro pěší a přechod pro chodce. Stavebními pracemi dojde k doplnění nových konstrukčních vrstev autobusového pruhu vč. související části v jízdním pruhu silnice I/13. Dále bude provedena výměna a doplnění konstrukčních vrstev chodníku. S ohledem na dispoziční úpravu předmětného úseku bude v km 149,562 50 až 149,580 50 provedena nezbytná stabilizace svahu silničního tělesa.



Odvodnění zpevněných ploch je řešeno přirozeným příčným a podélným sklonem k silničnímu obrubníku a dále do systému odvodnění dešťovou kanalizací.

Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Upozorňujeme, že ve výše uvedeném zájmovém území se **připravuje realizace zařízení („Česká Kamenice, Bezručova – odstranění kanalizační výusti DC23, číslo stavby DC 006 058“)**, které bude provozovat společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. **Požadujeme koordinovat stavební úpravy silnice I. třídy č. 13 s naší uvedenou investiční akcí tak, aby byly práce započaty až po pokládce a dokončení prací na inženýrských sítích ve správě SČVK, a.s.**

Požadujeme, aby veškeré odvodnění bylo napojeno výhradně do dešťové kanalizace nebo do vodoteče.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební řízení a provádění výše uvedené stavby souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.**
- 9) **Požadujeme koordinovat stavební úpravy silnice I. třídy č. 13 s naší uvedenou investiční akcí tak, aby byly práce započaty až po pokládce a dokončení prací na inženýrských sítích ve správě SČVK, a.s.**
- 10) **Požadujeme, aby veškeré odvodnění bylo napojeno výhradně do dešťové kanalizace nebo do vodoteče.**



Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

164

Ing. Pavlína Sedlmaierová
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: Bc. Jiří Černovický, p. Martin Štorek, Ing. Aleš Líbal, Ing. Jiří Marek, Ing. Josef Folbrecht (pouze elektronicky)

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

HORNÍ KAMENICE

Horní Kamenice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

Vystavil: Pavlína Sedmaierová

Formát: A4

Dne: 15.5.2019

Strana: 1 / 1

O19690034153/UTPCUL/Se

LEGENDA
VODOVOD
KANALIZACE
ELEKTŘINA



