



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce na silnici I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici“

Zadavatel, Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 00261220, na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto do-datečnou informaci.

Dotaz:

Prosíme o vysvětlení položky č. 15 (SO 101). Ve výkazu výměr je u položky text, že se jedná o dvoumadlové zábradlí, ale dle specifikace se jedná o třímadlové. Současně prosíme o informaci, zda je možné místo ohnutí konce zábradlí použít varné koleno 90stupňů. Dále prosíme o poskytnutí výkresu zábradlí. Za vysvětlení a doplnění dokumentace předem děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme, že bližší specifikace dopravně bezpečnostního zábradlí je uvedena v příloze D. 1.1.1 Technická zpráva v kapitole 5.4. Obručník a jiné prvky.

Jedná se o třímadlové zábradlí v provedení, které je podrobně znázorněno v příloze tohoto dokumentu. S ohledem na celkovou délku zábradlí (vždy pouze z jedné strany viz. příloha projektu D.1.1.2 Situace stavby), tj. 2x 18,0m bude potřeba vyrobit celkem 12 ks těchto zábradelních segmentů/sestav.

Co se týče tvaru zábradlí, tak preferujeme namísto varného kolene pro úhel 90° použít ohnutí prvku.

S pozdravem

*Jan Papajanovský
starosta města*

Příloha: tvar zábradlí