



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Energetická opatření bytového domu Palackého 615, Česká Kamenice – výměna oken“

Zadavatel, Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 00261220, na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz č.1: Je možné použít Euro profil šíře 68mm oproti požadavku na šíři 58mm?

Dotaz č. 2: Trvá zadavatel na barevnosti vnitřního celoobvodového kování - v barvě rámu?

Předem děkuji za upřesnění

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme následující:

- 1) Ano, lze použít EURO profil šíře 68 mm,*
 - 2) Netrváme na dodržení barevnosti vnitřního celoobvodového kování v barvě rámu.*
-

S pozdravem

*Jan Papajanovský
starosta města*