



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Energetická opatření bytového domu Palackého 615, Česká Kamenice – výměna oken“

Zadavatel, Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 00261220, na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz:

Na základě prohlídky objektu prosím o poskytnutí dodatečných informací.

V ZD je požadován pozinkovaný přechodový plech (napojení na stávající venk. parapety). Při prohlídce jsme zjistili, že stávající parapety jsou měděné. Požaduje zadavatel skutečně pozinkované, nebo měděné přechodové plechy?

Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme následující:

- 1) Ano, zadavatel požaduje použití měděných přechodových plechů.*
-

Na závěr Vám děkujeme za upozornění na chybu v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

*Jan Papajanovský
starosta města*