



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Výměna střešní krytiny na bytovém domě ul. Pražská č.p. 651-2, Česká Kamenice“

Zadavatel, Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 00261220, na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto do-datečnou informaci.

Dotaz:

Dobrý den,

na základě prohlídky staveniště a z důvodů neexistující projektové dokumentace stavby vznášíme následující dotazy:

- ve VV chybí výměna 2 ks střešních výlezů
- VV nezohledňuje celoplošné podmazání maltou u stávající krytiny
- VV neřeší stávající komíny. Budou předmětem díla?
- VV řeší tepelnou izolaci ve výměře 99 m², ale nepočítá s parotěsnou zábranou, demontáží sádrokartonového podhledu v celé ploše a montáží nového sádrokartonu, vč. povrchové úpravy
- VV neřeší stávající odvětrávací komínky - zpětná montáž nebo výměna za nové?
- VV neřeší stávající anténní stožár

Děkujeme za vysvětlení, případně úpravu VV.

S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme následující:

1. Do výkazu výměr byly zadavatelem doplněny tyto položky:
 - a) 2 ks střešních výlezů
 - b) celoplošné podmazání maltou u stávající krytiny
 - c) doplněna parotěsná zábrana
 - d) odvětrávací komínky
2. V rámci této zakázky nebudou řešeny:
 - a) stávající komíny
 - b) demontáž sádrokartonového podhledu v celé ploše a montáž nového sádrokartonu, vč. povrchové úpravy
 - c) stávající anténní stožár

Na základě shora uvedeného zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídky do 10. 7. 2020 do 9:00 hodin.

Na závěr Vám děkujeme za upozornění na chybu v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

*Jan Papajanovský
starosta města*