





**Vyjádření k PD pro stavbu: „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice“
- silnice I. třídy I/13**

K Vaší žádosti o stanovisko k výše uvedené stavbě ze dne 6.5.2019 zaslané datovou schránkou dne 7.5.2019, vč. příložené PD z 05/2019 (neopatřené autorizačním razítkem), ve stupni „DOS“, a následně dne 10.5.2019 e-mailem zaslané upravené výkresy D.2 Situace stavby a D.4 Charakteristický řez č.1 (týkající se úpravy skladby autobusového zálivu), vše vyhotoveno projektantem Ing. Vladimírem Francíkem (atelier APIS, Nový Bor) pro investora Město Česká Kamenice, Vám Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Chomutov, jako majetkový správce komunikace I. třídy I/13 v předmětné lokalitě (stavba komunikace umístěna na parcelách p.č. 1136, k.ú. Dolní Kamenice a p.č. 2502/3, k.ú. Česká Kamenice) **sděluje, že podmíněně souhlasí s výše uvedenou stavbou za níže uvedených podmínek:**

Informativní výřez ze situace z PD – 1. etapa:



Výřezy z příčných řezů:



Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 23.05.2019 09:59:08
Č.j.: SMM-5434/19-
lsty: 1 přílohy: 0



muckvp19j002hc

- k předložené dokumentaci nemáme námitek,
- nebude dotčeno stávající funkční odvodnění komunikace I. třídy I/13; v případě, že výměnou obrubníků souvisejících s rekonstrukcí chodníků bude narušeno, je investor/stavebník povinen na své náklady provést opatření vedoucí k nápravě,

Strana 1 (celkem 4)



- v případě, že stavbou opravovaného chodníku bude narušeno svislé či vodorovné dopravní značení na silnici I.třídy I/13 bude provedeno v souladu se standardy ŘSD PPK SZ, PPK VZ a PPK ZNA (fólie třídy č.2, strukturální plast (3kg/m²) dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích v platném znění), požadavky jsou k dispozici na:
<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacení>
- veškeré stavební zásahy do silnice I/13, osazení přechodného dopravního značení apod., bude prováděno výhradně na základě povolení příslušného silničního správního úřadu, jímž je Krajský úřad Ústeckého kraje, ODaSH,
- dopravní opatření budou provedena v souladu s platnými technickými podmínkami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a podmínek naší organizace:
<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/BOZP>.
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/13, resp. u plynulosti v co nejmenší míře,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnice I/13; případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno,
- na silnici I. třídy I/13 nebude skladován žádný materiál,
- v případě osazování obrubníků a narušení konstrukce vozovky (část viz červená šipka):
 - živичný kryt vozovky bude naříznut řezačem spár kolem výkopu,
 - zhutnění jednotlivých vrstev bude provedeno dle platných norem a technických podmínek a řádné zhutnění bude doloženo hutnicími protokoly,
 - pracovní spára bude zaříznuta řezačem spár, dokonale zbavena všech nečistot; po připojení nového povrchu, zahutnění a vychladnutí bude proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou za horka,
 - mezi vozovkou a obrubníky bude provedeno opatření spár pružnou asfaltovou zálivkou,
 - obrubníky lemující vozovku požadujeme usadit do opěry (a to oboustranné, tj. provedení opěry z betonu i ze strany od vozovky) z betonu třídy C 20/25 nXF3, betonové obrubníky budou třídy C 35/45 XF4 (dle TKP 18) – předložená PD v souladu,
- při zásahu do vozovky komunikace I.třídy I/13 bude konečná úprava krytu vozovky silnice I. třídy provedena dle platných technických norem a dle podmínek ŘSD ČR:
 - a. asfaltové směsi a vrstvy dle TP 170, ČSN EN 13108-1:2008 bude konstrukce ve složení:

- pláň	zhutnění na 45MPa E _{def2}
- 250 mm	ŠDA - zhutnění na 90MPa E _{def2}
- 200 mm	MZK - zhutnění na 150MPa E _{def2}
-	postřík infiltrační PI-E C60 B5 – ČSN 736129
- 110 mm	ACP 22S 50/70 – EN 13108-1
-	spojovací postřík modifikovaný PS-CP C60 BP5 0,30 kg/m ² - ČSN 736129
- 60 mm	ACL 16S PMB 25/55-60 - ČSN EN 13108-1
-	spojovací postřík modifikovaný PS-CP C60 BP5 0,30 kg/m ² - ČSN 736129
- 40 mm	SMA 11S NH PMB 25/55-60 – ČSN EN 13108-5
 - b. skladba autobusového zálivu:

- pláň	zhutnění na 45MPa E _{def2} ,
- 250 mm	ŠD 0-63 - zhutnění na 90MPa E _{def2} ,
- 200 mm	cementobetonová deska CBI ČSN EN 13877- 1.2.3. TP 170 C30/37-XF4 vyztužená oboustranně KARI sítí 8/8/100 mm,
- 40 mm	lože ze suché cement.malty ČSN EN 998-2, TP 192 (M 25 XF4),
- 160 mm	kamenná dlažba velká – TP 192, spáry dle TP 192 (M 25 XF4)
- stavební práce ve vztahu k silnici I/13 bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku technický dozor ŘSD ČR, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému



provádění prací dle podmínek a požadavků budoucího správce. Zhotovitel a investor mu tuto činnost ve vztahu ke stávajícímu majetku ŘSD ČR, umožní a poskytne plnou součinnost.

Platnost tohoto vyjádření jsou dva roky ode dne vydání.

Toto souhlasné vyjádření lze použít i pro Krajský úřad Ústeckého kraje, ODaSH, pro provádění stavebních prací na silnici (viz zelená šipka) a v silničním ochranném pásmu komunikace I/13 (viz červená šipka).

Upozorňujeme na povinnost vypořádání majetkoprávních vztahů po vydání jednotlivých Rozhodnutí KÚÚK, ODaSH, smlouvu o právu provést stavbu, případně další smlouvy, návrhy smluv si vyžádejte na eva.wranova@rsd.cz.

Dopředu upozorňujeme:

- zahájení vlastních stavebních prací souvisejících s opravou chodníku bude prokazatelně oznámeno technickému správci komunikace I. třídy I/13, panu Lubošovi Rottenbornovi (mob.: +420 605 886 848) minimálně 5 pracovních dnů předem na e-mail: lubos.rottenborn@rsd.cz
- minimálně do 10-ti dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou souvisejících s opravou chodníku bude technickému správci komunikace I. třídy I/13 (Luboš Rottenborn) předložen předávací protokol, jehož součástí bude písemné sdělení s obsahem:
 - a. kdo prováděl stavební práce,
 - b. kde byly stavební práce prováděny,
 - c. doba zahájení a ukončení prací,
 - d. záruky za provedení práce, kde požadavek naší organizace je na provedené práce v souvislosti s uvedením komunikace do řádného stavu v rozsahu **60 měsíců**, týká se zejména autobusového zálivu jehož stavba se stane součástí komunikace I. třídy I/13

Dále jako součást předávacího protokolu bude technickému správci komunikací I. třídy v souladu s § 125 stavebního zákona předána dokumentace skutečného provedení stavby dle následujícího seznamu dokladů k přejímacímu řízení:

Seznam dokladů k přejímacímu řízení

- a. certifikáty zhotovitele ČSN EN ISO 9001:2001 + ČSN EN ISO 14001,
- b. certifikát + prohlášení o shodě na veškerý materiál použitý při stavbě, vč. konstrukčních materiálů autobusového zálivu,
- c. průkazní zkoušky asfaltových směsí dle TP 109 dle konstrukční skladby,
- d. protokoly o kontrolních zkouškách případných asfaltobetonových směsí,
- e. protokol o kontrolní zkoušce míry zhutnění asfaltobetonových směsí,
- f. zkušební protokol o měření retroreflexe vodorovného dopravního značení.

Upozorňujeme na trvalou platnost předchozího vyjádření naší organizace, č.j. 3466/35210/2019/Bud, ze dne 26.4.2019, vydaného k záměru stavby, a to zejména:

- ŘSD ČR připravuje v dané lokalitě rekonstrukci povrchů silnice I/13 a aby bylo eliminováno poškození nově opravené vozovky je nutné, aby uložení obrub proběhlo před naší akcí nebo v koordinaci s ní. Pokud by tomu tak nebylo, požadovali bychom opravu obrusu (Asfaltový beton ohrubný mastix. SMA 11 S NH PMB 25/5-60 40 mm - ČSN EN 13108-5) v šíři zasaženého jízdního pruhu,
- vzhledem k tomu, že dojde z naší strany k opravě asf. souvrství v síle 100 mm, je nutné připravit povrch po uložení obrubníků pro tuto úpravu.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

S pozdravem

Mgr. Lucie Budinová
vedoucí odd. majetkové správy ŘSD ČR, Správy Chomutov

Obdrží: **Město Česká Kamenice**
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Korespondenci zasílejte na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
tel.: +420 474 614 523, fax.: +420 474 624 348, datová schránka ID: zjq4rhz

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975
430 01 Chomutov

6

