



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Městský úřad Česká Kamenice

Doručeno: 30.04.2019 10:37:51

Č.j.: SMM-4529/19-

listy: 1 přílohy: 0



muckvp19j0022d

V Chomutově dne: 26.4.2019

č.j.: 3466/35210/2019/Bud

Vyřizuje: Mgr. Lucie Budinová

mail: lucie.budinova@rsd.cz

tel.: 474 615 514, 724 044 699

Vyjádření k záměru rekonstrukci chodníků v ul. Děčínská, Č. Kamenice - silnice I/13

Žadatel o stanovisko: Městský úřad Česká Kamenice, Správa majetku města, Nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, investiční technik Tomáš Bartoň

Investor: Město Česká Kamenice

Parcely dotčené záměrem ŘSD ČR: 718/16, 697/1, 1136 k.ú. Dolní Kamenice, 2502/3 k.ú. Česká Kamenice

Podklady pro vyjádření:

dodané žadatelem:

- žádost o vyjádření k záměru

vlastní:

- informace z KN (www.cuzk.cz)

Na základě shora uvedených podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR **souhlasí se záměrem rekonstrukce chodníků** při dodržení těchto podmínek:

- ŘSD ČR připravuje v dané lokalitě rekonstrukci povrchů silnice I/13 a aby bylo eliminováno poškození nově opravené vozovky je nutné, aby uložení obrub proběhlo před naší akcí nebo v koordinaci s ní. Pokud by tomu tak nebylo, požadovali bychom opravu obrusu (Asfaltový beton ohrusný mastix. SMA 11 S NH PMB 25/5-60 40 mm - ČSN EN 13108-5) v šíři zasaženého jízdního pruhu.
- Vzhledem k tomu, že dojde z naší strany k opravě asf. souvrství v síle 100 mm, je nutné připravit povrch po uložení obrubníků pro tuto úpravu.

Při větším zásahu do konstrukce vozovky požadujeme skladbu pro její obnovu takto:

- Asfaltový beton ohrusný mastix. SMA 11 S NH PMB 25/5-60 40 mm - ČSN EN 13108-5
- spojovací postřík modifikovaný PS-CP C60 BP5 0,30 kg/m² - ČSN 736129
- Asfaltový beton ložní mod. ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1
- spojovací postřík modifikovaný PS-CP C60 BP5 0,30 kg/m² - ČSN 736129
- Asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 22S 110 mm 50/70 - EN 13108-1
- Postřík infiltrační PI-E C60 B5 – ČSN 736129
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm (0/32)
- Štěrkodrt' ŠDA (0-63) 250 mm



Situace:



Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

S pozdravem

Mgr. Lucie Budinová
Vedoucí oddělení majetkové správy
Správa Chomutov


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975
430 01 Chomutov

6

Obdrží: Městský úřad Česká Kamenice, Správa majetku města, Nám. Miru 219, 407 21 Česká Kamenice,
investiční technik Tomáš Bartoň

Korespondenci zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
nebo do datové schránky: zjq4rhz