



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	EL MSTNOSTI	PLOCHA (m2)
3.01	CHODBA se schodištěm	22,60
3.02	LOŽNICE	9,40
3.03	LOŽNICE	17,00
3.04	LOŽNICE	19,70
3.05	LOŽNICE	21,70
3.06	CHODBA	19,60
3.07	LOŽNICE	35,10
3.08	ARCHIV	14,50
3.09	SKLAD	15,20

NOVÁ OTOPNÁ PLOCHA JE NAVRŽENA Z NOVÝCH OCELOVÝCH DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES. MOHOU BÝT VYUŽITA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA SHODNÝCH VÝKONŮ PO JEJICH KONTROLE. V KOUPENÁCH BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTOPNÉ TĚLESO. ROZVOD TOPNÉHO MÉDIA BUDE V CusF POTRUBÍ, KTERÉ BUDE V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH A POD POVRCHY KONSTRUKCÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ ZDMI A STROPY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ MIN. TL. 10mm PŘÍSLUSNÉ DIMENZE. ODVZDUŠNĚNÍ TĚLES BUDE PROVEDENO ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY INSTALOVANÝMI OD VÝROBCE A AUTOMATICKÝMI ODVZD. VENTILY UMÍSTĚNÝMI NA NEVÝŠŠÍCH MÍSTECH ROZVODŮ. VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO VYPOUŠTĚCÍMI KOHOUTY UMÍSTĚNÝMI V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH ROZVODŮ. POTRUBÍ BUDE VEDENO PO POVRCHU KONSTRUKCI V OBJÍMKÁCH, NEBO POD POVRCHY. BUDOU INSTALOVÁNY PEVNÉ BODY A KLUZNÁ VEDENÍ A POUŽITY KOMPENZÁTORY TEPELNÉ DILACE DLE TECHNNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE ŠROUBENÍ JE POPSÁNO U JEDNOTLIVÝCH TĚLES JAKO Np= A NASTAVENÍ NA STUPNICI VENTILU A POČET OTÁČEK OD STAVU PLNĚ ZAVŘENO.U REGULAČNÍCH ŠROUBENÍ

PV15 – TERMOSTATICKÝ VENTIL GIACOMINI R402PTG DN15
RŠ 15 – REGULAČNÍ ŠROUBENÍ GIACOMINI R14TG DN15

POZNÁMKA:
JEDNÁ SE O PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A STEJNĚ TAK I V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE POSTUP PRACÍ ODSOUHLASEN STAVEBNÍM ÚŘADEM – ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT		KONTROLOVAL	<div>Projekt</div> <div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>tel.:412 532 582</div> <div>HORSKÁ 625/15. 40501. DĚČÍN 2</div>	
Ing.M.Bezdělková	D. Šašek				
INVESTOR	Město Česká Kamenice, Nám.Míru 219			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.693 k.ú. Česká Kamenice			DATUM	10/2020
Oprava ústředního vytápění v MŠ Palackého 141 Česká Kamenice				ÚČEL	DPS
				MĚŠÍTKO	1 : 100
				Č. ZAKÁZKY	990/20
				Č. ARCHIVNÍ	D1649
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 3.N.P.				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 5