

STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ
PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
Číslo	Název místnosti	p. plocha míst. (m²)	využit. p. plocha (m²)	Světelná výška
1.114	REDITELNA	38,40	21,17	3700
1.115	KANCELAR	20,85	10,76	3700
1.117	ZÁSTUPCE ŘEDITĚLE	9,32	9,32	3700
1.118	KMENOVÁ ÚČEBNA	72,60	72,60	3700
1.119	KMENOVÁ ÚČEBNA	68,90	68,90	3700
1.120	KMENOVÁ ÚČEBNA	68,20	68,20	3700
1.123	TELEČIČKNA	132,70	132,70	5300
				Přesah v m²
				2,91
				8,36
				5,77
				52,93
				20,98
				48,32
				39,95
				59,35
				71,35

- LEGENDA ŠRAF:
- Prostor s vyhovělým denním osvětlením.
 - Zbyvajcí prostor vyhovělý pro sružené osvětlení. (> 0,5%)
 - Prostor nevyhovující pro denní ani sružené osvětlení. (< 0,5%)

VÝSLEDKY VÝPOČTU DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Název	Minimální hodnota	Požadovaná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
1.114 – REDITELNA	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	5,3 %	0,29
1.115 – KANCELAR	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	5,2 %	0,15
1.117 – ZÁSTUPCE ŘEDITĚLE	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 67 / 50 %	5,4 %	0,2
1.118 – KMENOVÁ ÚČEBNA	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	6,0 %	0,11
1.119 – KMENOVÁ ÚČEBNA	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 54 / 50 %	5,8 %	0,18
1.120 – KMENOVÁ ÚČEBNA	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	5,8 %	0,15
1.123 – TELEČIČKNA	ČSN EN 17037 (0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	6,1 %	0,18

