

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor životního prostředí a zemědělství

Město Česká Kamenice  
Náměstí Míru 219  
407 21 Česká Kamenice

Datum: 30.3.2021  
Spisová značka: KUUK/014241/2021/2  
Číslo jednací: KUUK/043846/2021/ZPZ/SP-72  
Vyřizuje/linka: Ing. Hana Hanzlíková/161  
e-mail: hanzlikova.h@kr-ustecky.cz

## **Sdělení k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – město Česká Kamenice a místní část Huníkov**

Zdejšímu úřadu byla dne 26.1.2021 doručena žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – změnu návrhového stavu kanalizace ve městě Česká Kamenice a jeho místní části Huníkov. Žádost obsahovala všechny požadované doklady dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (PRVKÚK). Současně byla v žádosti uvedena informace, že návrh vycházel z „Aktualizace PRVKÚK“, která v současné době probíhá a jejímž zpracovatelem je společnost Sweco Hydroprojekt a.s.

K Vaší žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací sdělujeme:

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – 2. etapa v aktualizovaných kartách PRVKÚK města Česká Kamenice a její místní části Huníkov (zatím pouze v neveřejné části) uvádí v popisech návrhových stavů kanalizace technická řešení, která jsou v souladu s návrhy uvedenými v podané žádosti o změnu.

### **Česká Kamenice**

*V České Kamenici je navržena dostavba kanalizace, která umožní napojení Pekelského dolu v délce 1,351 km. V současné době je navržena k vybudování chybějící splašková kanalizace na jižní straně města v délce 230 metrů, odkud lze vody odvést gravitačně. S ohledem na oddělenou zastavěnost a nutnost čerpání veškerých odpadních vod v navazující jižní části ulice Lipová podél celé její délky, není investičně výhodné budovat centrální kanalizaci. V této části ulice Lipová, která se blíží k místní části Huníkov, se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 94% obyvatel. U zbývajících cca 6 % obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.*

*V roce 2021-2025 je uvažováno s odstraněním 3 zbývajících výustí, které se nyní řeší projekčně.*

### **Česká Kamenice - Huníkov**

*Vzhledem k malému počtu trvale žijících obyvatel a s ohledem na řídkou zastavěnost místní části Huníkov, která je podél pokračující ulice Lipová a několika oddělených domů zcela mimo hlavní ulici, není investičně výhodné budovat centrální kanalizaci. V obci se i nadále uvažuje s*

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

*individuálním likvidováním splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.*

Z uvedeného je zřejmé, že Vámi podaná žádost o změnu **je v souladu s aktualizovanou verzí** příslušných karet Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou karty schváleny v rámci schvalování plošné Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – 2. etapa ve 2. pol. roku 2021.

Plánovaný záměr **je dle výše uvedeného v souladu** s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, proti jeho realizaci **nemáme námítky**.

**Ing. Monika Zeman, MBA**

zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství